

Santiago, 20 de abril de 2026
DE 03457-26

Señores
 Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación del Mínimo Técnico de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Andes Solar III.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico “Determinación de Mínimos Técnicos en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional los parámetros de Mínimo Técnico de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento (CRCA) PFV-BESS Andes Solar III, en conformidad con el Informe de Mínimo Técnico recibido adjunto a la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 10 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe indicado, publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador no tiene observaciones de carácter técnico al informe mencionado.

Conforme a lo anterior, los parámetros de Mínimo Técnico de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Andes Solar III, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Mínimo Técnico de la Central PFV-BESS Andes Solar III.

Central/Unidad	Configuración	Mínimo Técnico [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Mínima Neta ⁽²⁾ [MW]
PFV-BESS Andes Solar III (CRCA)	PFV	4,0031	0,5483	2,5627	0,8921
	BESS Descarga	3,7090	0,5493	3,1474	0,0123
	BESS Carga desde PFV	0,0000	0,5440	3,3958	N/A

(1) El detalle de las pérdidas se indica en el Anexo.

(2) Inyectada en la barra de 220 kV de S/E Futuro.

(3) No se consideran retiros de energía desde la red, según lo informado por el titular. Adicionalmente, tampoco se considera potencia neta en la barra MT porque el PFV y BESS están acoplados en DC.

En cumplimiento del Artículo 12 del Anexo Técnico antes mencionado, el valor de Mínimo Técnico de la Central PFV-BESS Andes Solar III, entrará en vigencia a partir de las **00:00 horas del 22 de mayo de 2026**.

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente puede ser descargado en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación del sistema > Post-Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Mínimo Técnico > Informes de Mínimos Técnicos Unidades Generadoras > Central PFV-BESS Andes Solar III > 2026

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

PVV/CRV/PPF/RSM/ycl

Referencias:

- [1] Carta ASIII 0012-2026, del Coordinado Andes Solar III SpA, Ref.: "NUP 4857 – Responde Observaciones Informe de Mínimo Técnico", de fecha 03 de marzo de 2026.
Ingreso DE02105-26.
- [2] Carta DE01643-26, Ref.: "[NUP 4857] Informes Técnicos de Parámetros Operacionales de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento Andes Solar III", de fecha 11 de marzo de 2026.

Anexo

Tabla 2: Desglose de las pérdidas asociadas a las pruebas de Mínimo Técnico de la Central PFV-BESS Andes Solar III

Central	Configuración	Pérdidas totales [MW]	Pérdidas en el transformador [MW]	Pérdidas en sistema colector [MW]
PFV-BESS Andes Solar III	PFV	2,5627	0,1123	2,4504
	BESS Descarga	3,1474	0,1123	3,0351
	BESS Carga desde PFV	3,3958	0,1123	3,2835