

Santiago, 27 de mayo de 2026
DE 03566-26

Señores
 Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación del Parámetro de Potencia Máxima de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Andes Solar IV.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 24 y 39 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación del valor de Potencia Máxima de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento (CRCA) PFV-BESS Andes Solar IV, en conformidad con el informe técnico de Potencia Máxima recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador realizó observaciones de carácter técnico por medio de la comunicación Ref. [3], las cuales fueron subsanadas por el coordinado Andes Solar IV SpA en la presente versión del informe técnico.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central PFV-BESS Andes Solar IV, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central PFV-BESS Andes Solar IV.

Central/Unidad	Modo de operación	Tiempo carga/descarga [hrs]	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS.AA . [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Máxima Neta ⁽²⁾ [MW]
PFV-BESS Andes Solar IV (CRCA)	PFV	-	132,3687	0,2083	2,4382	129,7222
	BESS Descarga	5,0000	132,7337	0,2083	2,8049	129,7205
	PFV+BESS Generación Conjunta	-	133,9562	0,2083	4,0262	129,7217
	BESS Carga desde PFV	4,9105	-132,3687	0,2083	3,4374	N/A ⁽³⁾

(1) El detalle de pérdidas se indica en Anexo de la presente carta

(2) Potencia inyectada en la barra de 220 kV de S/E Futuro.

- (3) No se considera retiros de energía desde la red, según lo informado por el titular. Tampoco se puede referir la potencia de carga del BESS a la barra de 33 kV de la instalación porque el PFV y BESS se encuentran acoplados a nivel DC.

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 22 de mayo de 2026**.

El informe técnico de Potencia Máxima de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento Andes Solar IV, que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente, puede ser descargado en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación del sistema > Post-Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central PFV-BESS Andes Solar IV > 2026

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Patricio Valenzuela V.
Subgerente de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional

PVV/CRV/PPF/RSM/ycl

Referencias

- [1] Carta ASIV 0015-2026, Ref.: “Envío de informes de Potencia Máxima y Mínimo Técnico”, de fecha 22 de abril de 2026. **Ingreso DE04083-26**
- [2] Carta DE05014-24, Ref.: “[NUP 3727] Informes Técnicos de Parámetros Operacionales de la Central PFV Andes Solar IV y su BESS”, de fecha 30 de septiembre de 2024.
- [3] Carta DE08113-25, Ref.: “Observaciones a los Parámetros operacionales del PFV Andes Solar UV y su BESS Andes Solar IV”, de fecha 23 de diciembre de 2025.

Anexo

Tabla 2: Desglose de las pérdidas asociadas a las pruebas de Potencia Máxima de la Central PFV-BESS Andes Solar IV

Central	Configuración	Pérdidas totales [MW]	Pérdidas en el transformador de poder [MW] ⁽¹⁾	Pérdidas en sistema colector [MW]
BESS-PFV Andes Solar IV	PFV	2,4382	0,2763	2,1619
	BESS modo descarga	2,8049	0,2762	2,5287
	PFV+BESS modo descarga	4,0262	0,2762	3,7500
	Carga BESS	3,4374	0,0980	3,3394

(1) La Central Andes Solar IV comparte transformador 33/33/220 kV con la Central Andes Solar IIB