

Santiago, 27 de mayo de 2026
DE 03563-26

Señores
 Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación del Parámetro de Potencia Máxima de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Bolero.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 y 39 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del parámetro de Potencia Máxima de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Bolero, en conformidad con el Informe Técnico recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al informe técnico ya mencionado, publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador Eléctrico no tiene observaciones de carácter técnico al informe mencionado.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central PFV-BESS Bolero, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central PFV-BESS Bolero

Central	Configuración	Tiempo de carga / descarga [hrs]	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Máxima Neta ⁽²⁾ [MW]
PFV-BESS Bolero (CRCA)	PFV	-	124,4153	0,8500	1,5267	122,0386
	BESS Descarga	3,0167	148,8560	0,5472	2,9347	145,3741
	Carga BESS desde la red	3,8006	-143,5890	0,6067	2,9259	-147,1216
	PFV+BESS Generación conjunta	-	148,7868	1,3372	1,8155	145,6341
	BESS carga desde PFV	4,7196	-115,6302	1,3714	3,0202	N/A ⁽³⁾

(1) El detalle de las pérdidas se indica en el Anexo.

- (2) Potencia inyectada en la barra 220 kV S/E Bolero.
- (3) No aplica debido a que al cargar el BESS desde el PFV no existe un valor de potencia neta referido al lado de alta tensión de la central.

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del 29 de mayo de 2026.

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente puede ser descargado en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación del Sistema > Post-Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > PFV-BESS Bolero > 2026

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Patricio Valenzuela V.
Subgerente Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional

PVV/CRV/PPF/PCG/ycl

Referencias

[1] Carta BOL 0014-2026 de Bolero SpA, Ref.: “NUP 5001 – Parque BESS Bolero – Informe de Potencia Máxima”, de fecha 10 de abril de 2026. **Ingreso DE03602-26.**

[2] Carta DE02863-26, Ref.: [NUP 5001] Informes Técnicos de Potencia Máxima de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Bolero”, de fecha 28 de abril de 2026.

Anexo

Tabla 2: Desglose de las pérdidas asociadas a las pruebas de Potencia Máxima de la Central PFV-BESS Bolero

Central	Configuración	Pérdidas totales [MW]	Pérdidas en el transformador de poder [MW]	Pérdidas en sistema colector [MW]
BESS-PFV Bolero	PFV	1,5267	0,3729	1,1538
	BESS modo descarga	2,9347	0,5044	2,4303
	Carga BESS desde la red	2,9259	0,5090	2,4169
	PFV+BESS modo descarga	1,8155	0,4850	1,3305
	Carga BESS desde PFV	3,0202	0,0684	2,9518