

Santiago, 27 de mayo de 2026
DE 03565-26

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación de los Parámetros de Partida y Detención de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Bolero.

[1] Carta BOL 0020-2026 de Bolero SpA, Ref.: "NUP 5001 – Informe de Parámetros de Partida y Detención. Responde DE02809-26", de fecha 29 de abril de 2026. **Ingreso DE04261-26.**

[2] Carta DE02968-26, Ref.: [NUP 5001] "Informes Técnicos de Mínimo Técnico y Parámetros de Partida y Detención de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Bolero", de fecha 04 de mayo de 2026.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 12 del Anexo Técnico "Determinación de Parámetros de Partida y Detención de Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los Parámetros de Partida y Detención de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Bolero, en conformidad con el Informe Técnico recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 11 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado, publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador no tiene observaciones de carácter técnico al informe mencionado.

Conforme con lo anterior, los valores de los Parámetros de Partida y Detención de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Bolero se presentan en las tablas contenidas en el Anexo 1 de la presente carta.

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentados en las Tablas 1 a 6 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día 29 de mayo de 2026.

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente puede ser descargado en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación del Sistema > Post-Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Parámetros de Partida y Detención > Informes de Determinación de Parámetros de Partida y Detención > PFV-BESS Bolero > 2026

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Patricio Valenzuela V.
Subgerente Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional

PVV/CRV/PPF/PCG/ycl

Anexo 1: Parámetros del proceso de partida y detención de la Central PFV-BESS Bolero

Tabla 1. Parámetros del proceso de partida de la Central PFV BESS Bolero
Generación Fotovoltaica ⁽¹⁾

Etapas	Parámetro	Inversor	Central
Partida – Sincronización	Consumo SSAA [MWh]	0	0
	Tiempo [minutos]	0	0
Sincronización – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0	0,3137
	Tiempo [minutos]	0	25,0000
Mínimo Técnico – Potencia Nominal	Consumo SSAA [MWh]	0,0002	0,0535
	Tiempo [minutos]	1,2037	4,3978

⁽¹⁾ Los valores de potencia máxima y mínima neta de la Central PFV-BESS Bolero son de 122,0386 MW y 0,6573 MW respectivamente.

Tabla 2. Parámetros del proceso de detención de la Central PFV-BESS Bolero
Generación Fotovoltaica

Etapas	Parámetro	Inversor	Central
Potencia Nominal – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0	0,0535
	Tiempo [minutos]	0,0435	4,3978
Mínimo Técnico - Desconexión	Consumo SSAA [MWh]	0	0,3137
	Tiempo [minutos]	0	25,0000
Desconexión – Detención	Consumo SSAA [MWh]	0	0
	Tiempo [minutos]	0	0

Tabla 3. Parámetros del proceso de partida de la Central PFV-BESS Bolero
Descarga BESS

Etapas	Parámetro	Inversor	Central
Partida – Sincronización	Consumo SSAA [MWh]	0	0
	Tiempo [minutos]	0	0
Sincronización – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0	0,0118
	Tiempo [minutos]	0,0015	1,4167
Mínimo Técnico – Potencia Nominal	Consumo SSAA [MWh]	0	0,0417
	Tiempo [minutos]	0,0042	5,0000

Tabla 4. Parámetros del proceso de detención de la Central PFV-BESS Bolero – Descarga BESS

Etapas	Parámetro	Inversor	Central
Potencia Nominal – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0	0,0417
	Tiempo [minutos]	0,0018	5,0000
Mínimo Técnico - Desconexión	Consumo SSAA [MWh]	0	0,0058
	Tiempo [minutos]	0,0038	0,7000
Desconexión – Detención	Consumo SSAA [MWh]	0	0
	Tiempo [minutos]	0	0

Tabla 5. Parámetros del proceso de partida de la Central PFV-BESS Bolero – Carga BESS

Etapas	Parámetro	Inversor	Central
Partida – Sincronización	Consumo SSAA [MWh]	0	0
	Tiempo [minutos]	0	0
Sincronización – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0	0,0044
	Tiempo [minutos]	0,0022	0,5500
Mínimo Técnico – Potencia Nominal	Consumo SSAA [MWh]	0	0,0391
	Tiempo [minutos]	0,0045	4,8833

Tabla 6. Parámetros del proceso de detención de la Central PFV-BESS Bolero – Carga BESS

Etapas	Parámetro	Inversor	Central
Potencia Nominal – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0	0,0394
	Tiempo [minutos]	0,0047	4,9167
Mínimo Técnico - Desconexión	Consumo SSAA [MWh]	0	0,0077
	Tiempo [minutos]	0,0022	0,9667
Desconexión – Detención	Consumo SSAA [MWh]	0	0
	Tiempo [minutos]	0	0

Nota: El Tiempo Mínimo de Operación (TMO) y el Tiempo Mínimo en Estado Detenido (TMD) son 0 [min].