

CURVA DE CAPACIDAD PQ – PE Campos del Sol

En la siguiente tabla se muestra la característica de inyección y absorción de reactivos de parque eólico Campo Lindo, en el punto de conexión:

POTENCIA ACTIVA [MW]	POTENCIA ACTIVA [P.U.]	ENTREGANDO	ABSORBIENDO
		QMAX [MVAR]	QMIN [MVAR]
0	0	34,959	-41,302
6,88	0,1	35,086	-41,110
13,76	0,2	35,510	-40,705
20,64	0,3	36,230	-40,113
27,52	0,4	37,247	-39,335
34,4	0,5	38,561	-38,376
41,28	0,6	40,179	-37,24
48,16	0,7	42,105	-35,926
55,04	0,8	44,25	-34,432
61,92	0,9	43,659	-31,897
65,36	0,95	35,894	-27,862
68,8	1	29,221	-23,112

La característica de inyección/absorción del parque se grafica en la siguiente figura en color azul, y se compra con los requerimientos exigidos en la NTSyCS en el artículo 3-9 (color rojo), verificando que el parque tiene la capacidad suficiente para cumplir los lineamientos exigidos en el artículo antes expuesto.

