

Santiago, 20 de diciembre de 2022
DE 06145-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación Potencia Máxima de Central PE Los Olmos, del coordinado Energía Eólica Los Olmos SpA.

[1] Carta DE00300-22, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de Parque Eólico Los Olmos, del Coordinado Energía Eólica Los Olmos SpA.”, de fecha 18 de enero de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del valor de Potencia Máxima de Central PE Los Olmos, en conformidad con el Informe Técnico publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe indicado en el párrafo precedente.

Conforme a lo anterior, los parámetros técnicos de Potencia Máxima de Central PE Los Olmos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de Central PE Los Olmos

Central/Unidad	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Máxima Neta ⁽²⁾ [MW]
PE Los Olmos	110,4000	0,3734	2,5632	107,4634

(1) Este valor incluye las pérdidas del sistema colector de media tensión (2,2122 MW) y del transformador de poder (0,3510 MW).


(2) Inyectada en la barra de alta tensión (220 kV) del transformador de potencia de S/E Los Olmos.

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del miércoles 21 de diciembre de 2022.**

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente se encuentra en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Parque Eólico Los Olmos

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

ASA/ycl

c.c.:

Sr. Juan Andrés García J. – Encargado Titular Energía Eólica Los Olmos SpA
DAA, DAEP, DIT, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGASO, SGTM