

Santiago, 03 de noviembre de 2025

**DE 06964-25**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Aceptación de los Parámetros de Partida y Detención de la Central PE Los Olmos.

[1] Carta 0024-2025 del Coordinado Energía Eólica Los Olmos SpA, Ref.: "NUP 3661 – Envío de Informe de Parámetros de Partida y Detención (PPyD)", de fecha 15 de septiembre de 2025.

[2] Carta DE06198-25, Ref.: "[NUP 3661] Informes Técnicos de Parámetros Operacionales de la central PE Los Olmos", de fecha 03 de octubre de 2025.

**Responde a Ingreso DE09558-25.**

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 12 del Anexo Técnico "Determinación de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los Parámetros de Partida y Detención de la Central PE Los Olmos, en conformidad con el Informe Técnico recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 11 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe indicado, publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador no tiene observaciones de carácter técnico al informe mencionado.


Conforme con lo anterior, los valores de los parámetros de Partida y Detención de la Central PE Los Olmos se presentan en el anexo de la presente comunicación.

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 05 de noviembre de 2025.**

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente se encuentra en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Parámetros de Partida y Detención > Informes Determinación de Parámetros para Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras > Parque Eólico Los Olmos > 2025**

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



**Rodrigo Espinoza V.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

GZV/CRV/PPF/PBA/adr

## Anexo: Parámetros del proceso de partida y detención de Central PE Los Olmos.

**Tabla 1.** Parámetros del proceso de partida Central PE Los Olmos <sup>(1)</sup>.

| <b>Etapas</b>                     | <b>Parámetro</b>   | <b>Aerogenerador</b> | <b>Central</b> |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Partida – Sincronización          | Consumo SSAA [MWh] | 0,000000             | 0,000000       |
|                                   | Tiempo [minutos]   | 0,000000             | 0,000000       |
| Sincronización – Mínimo Técnico   | Consumo SSAA [MWh] | 0,000033             | 0,000104       |
|                                   | Tiempo [minutos]   | 0,133333             | 0,016667       |
| Mínimo Técnico – Potencia Nominal | Consumo SSAA [MWh] | 0,000129             | 0,033504       |
|                                   | Tiempo [minutos]   | 0,650000             | 5,383333       |

(1) Los valores de potencia máxima y mínima netos del PE Los Olmos son de 109,1301 MW y 0,2630 MW respectivamente.

**Tabla 2.** Parámetros del proceso de detención Central PE Los Olmos.

| <b>Etapas</b>                     | <b>Parámetro</b>   | <b>Aerogenerador</b> | <b>Central</b> |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Potencia Nominal – Mínimo Técnico | Consumo SSAA [MWh] | 0,000046             | 0,034541       |
|                                   | Tiempo [minutos]   | 0,183333             | 5,550000       |
| Mínimo Técnico – Desconexión      | Consumo SSAA [MWh] | 0,000013             | 0,000104       |
|                                   | Tiempo [minutos]   | 0,050000             | 0,016667       |
| Desconexión – Detención           | Consumo SSAA [MWh] | 0,000000             | 0,000000       |
|                                   | Tiempo [minutos]   | 0,000000             | 0,000000       |

**NOTA:** El tiempo mínimo de operación (TMO) y tiempo mínimo de detención (TMD) son 0 [min].