

Santiago, 03 de noviembre de 2025

DE 06965-25

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación de los Parámetros de Potencia Máxima de Central PE Los Olmos.

[1] Carta 0025-2025 del Coordinado Energía Eólica Los Olmos SpA, Ref.: “NUP 3661 – Envío de Informe de Potencia Máxima (P_{máx})”, de fecha 15 de septiembre de 2025.

[2] Carta DE06198-25, Ref.: “[NUP 3661] Informes Técnicos de Parámetros Operacionales de la central PE Los Olmos”, de fecha 03 octubre 2025.

Responde a Ingreso DE09559-25.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en los Artículos 24 y 39 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del valor de Potencia Máxima de la Central PE Los Olmos, en conformidad con el Informe Técnico recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al Informe Técnico indicado, publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador no tiene observaciones de carácter técnico al informe mencionado.

Conforme a lo anterior, los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central PE Los Olmos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central PE Los Olmos

Central/Unidad	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS. AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Máxima Neta ⁽²⁾ [MW]
PE Los Olmos	111,9485	0,3734	2,4450	109,1301

(1) Corresponde a las pérdidas en el sistema colector en media tensión (2,0989 MW) y del transformador de poder (0,3461 MW).

(2) Potencia inyectada en la barra de 220 kV de S/E Los Olmos.

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros de potencia máxima de la Central PE Los Olmos, entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del día 05 de noviembre de 2025**.

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente puede ser descargado en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Parque Eólico Los Olmos > 2025

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

GZV/CRV/PPF/PBA/adr