

Santiago, 19 de mayo de 2025
DE 02886-25

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación de Parámetros de Partida y Detención de la Central PE Mesamávida, del coordinado Energía Eólica Mesamávida SpA.
Responde a ingreso DE06244-24.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 12 del Anexo Técnico “Determinación de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los Parámetros de Partida y Detención de la Central PE Mesamávida, en conformidad con el Informe Técnico recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 11 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador realizó observaciones al informe publicado mediante comunicación de la Ref. [3], las cuales fueron subsanadas en la versión final recibida mediante comunicación de la Ref. [1].


Conforme con lo anterior, los valores de los parámetros de Partida y Detención de la Central PE Mesamávida se presentan en las tablas contenidas en el Anexo de la presente comunicación.

Al respecto, comunico a Ud., que este parámetro entrará en vigencia a partir de las **00:00 horas del día viernes 23 de mayo de 2025.**

El informe técnico final que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente, y la tabla con el detalle de los parámetros pueden ser descargados en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Parámetros de Partida y Detención > Informes Determinación de Parámetros para Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras > Central PE Mesamávida >2025

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

Referencias

[1] Carta MES0014-2024 del coordinado Energía Eólica Mesamávida SpA, Ref.: “Envío corrección informes Parámetros Operacionales”, de fecha 24 de octubre de 2024.

Ingreso DE06244-24.

[2] Carta DE06084-23, Ref.: “Informe de Parámetros de Partida y Detención de la Central PE Mesamávida Etapa 3, del coordinado AES Andes S.A.”, de fecha 29 de diciembre de 2023.

[3] Carta DE03779-24, Ref.: “Observaciones a los Informes Técnicos de Potencia Máxima, Mínimo Técnico y Parámetros de Partida y Detención de la Central PE Mesamávida incluyendo etapas II y III, del coordinado AES Andes S.A.”, de fecha 21 de agosto de 2024.

CRV/PPF/AHM/adr

Anexo 1: Parámetros de Partida y Detención de la Central PE Mesamávida

Tabla 1. Parámetros del proceso de partida Central **PE Mesamávida**.

Etapas	Parámetro	Aerogenerador	Central
Partida – Sincronización	Consumo SSAA [MWh]	0,000000	0,000000
	Tiempo [minutos]	0,000000	0,000000
Sincronización – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,000067	0,000620
	Tiempo [minutos]	0,266700	1,116700
Mínimo Técnico – Potencia Nominal	Consumo SSAA [MWh]	0,000179	0,019406
	Tiempo [minutos]	0,716700	5,100000

Tabla 2. Parámetros del proceso de detención Central **PE Mesamávida**.

Etapas	Parámetro	Aerogenerador	Central
Potencia Nominal – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,000037	0,015664
	Tiempo [minutos]	0,150000	4,116700
Mínimo Técnico – Desconexión	Consumo SSAA [MWh]	0,000008	0,000037
	Tiempo [minutos]	0,033300	0,066700
Desconexión – Detención	Consumo SSAA [MWh]	0,000000	0,000000
	Tiempo [minutos]	0,000000	0,000000

NOTA: El tiempo mínimo de operación (TMO) y tiempo mínimo de Detención (TMD) son 0 [min].