

Santiago, 11 de marzo de 2026

DE 01655-26

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación de los Parámetros de Potencia
Máxima de Central PE San Matías.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en los Artículos 24 y 39 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del valor de Potencia Máxima de la Central PE San Matías, en conformidad con el Informe Técnico final recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al Informe Técnico indicado, publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador realizó observaciones de carácter técnico mediante comunicación de la Ref. [3], las cuales fueron subsanadas por el Coordinado Energía Eólica San Matías SpA.

Conforme a lo anterior, los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central PE San Matías se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central PE San Matías.

Central/Unidad	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS. AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Máxima Neta ⁽²⁾ [MW]
PE San Matías	81,9883	0,3151	2,2403	79,4329

(1) Corresponde a las pérdidas en el sistema colector en media tensión (2,0500 MW) y del transformador de poder (0,1903 MW).


(2) Potencia inyectada en la barra de 220 kV de S/E Campo Lindo.

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros de potencia máxima de la Central PE San Matías, entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 17 de marzo de 2026**

El informe técnico final que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente puede ser descargado en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación del Sistema > Post-Operación> Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central PE San Matías > 2026

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

CRV/PPF/RSM/adr

Referencias

[1] Carta MAT 0007-2026, Ref.: “Envío de informes de Parámetros Operacionales”, de fecha 27 de febrero de 2026. **Ingreso DE01941-26.**

[2] Carta DE06353-25, Ref.: “[NUP 3182] Informes Técnicos de Parámetros Operacionales de la central PE San Matías - Etapa 2”, de fecha 09 octubre 2025.

[3] Carta DE00229-26, Ref.: “Observaciones a los Parámetros Operacionales de la central PE San Matías”, de fecha 14 de enero de 2026.