

Santiago, 11 de marzo de 2026
DE 01657-26

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación de los Parámetros de Partida y Detención de la Central PE San Matías.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 12 del Anexo Técnico “Determinación de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los Parámetros de Partida y Detención de la Central PE San Matías, en conformidad con el Informe Técnico final recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 11 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe indicado, publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador realizó observaciones de carácter técnico mediante comunicación de la Ref. [3], las cuales fueron subsanadas por el Coordinado Energía Eólica San Matías SpA.


Conforme con lo anterior, los valores de los parámetros de Partida y Detención de la Central PE San Matías se presentan en el anexo de la presente comunicación.

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 17 de marzo de 2026.**

El informe técnico final que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente ha sido publicado en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación del sistema > Post-Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Parámetros de Partida y Detención > Informes Determinación de Parámetros para Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras > Central PE San Matías > 2026

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

CRV/PPF/RSM/adr

Referencias

- [1] Carta MAT 0007-2026, Ref.: “Envío de informes de Parámetros Operacionales”, de fecha 27 de febrero de 2026. **Ingreso DE01941-26.**
- [2] Carta DE06353-25, Ref.: “[NUP 3182] Informes Técnicos de Parámetros Operacionales de la central PE San Matías - Etapa 2”, de fecha 09 octubre 2025.
- [3] Carta DE00229-26, Ref.: “Observaciones a los Parámetros Operacionales de la central PE San Matías”, de fecha 14 de enero de 2026.

Anexo: Parámetros del proceso de partida y detención de Central PE San Matías.

Tabla 1. Parámetros del proceso de partida Central PE San Matías ⁽¹⁾.

Etapas	Parámetro	Aerogenerador	Central
Partida – Sincronización	Consumo SSAA [MWh]	0,0000	0,0000
	Tiempo [minutos]	0,0000	0,0000
Sincronización – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,0002	0,0012
	Tiempo [minutos]	0,1367	0,2333
Mínimo Técnico – Potencia Nominal	Consumo SSAA [MWh]	0,0018	0,0284
	Tiempo [minutos]	1,3237	6,7358

(1) Los valores netos de potencia máxima y mínimo técnico del PE San Matías son de 79,4329 MW y 0,0028 MW, respectivamente.

Tabla 2. Parámetros del proceso de detención Central PE San Matías.

Etapas	Parámetro	Aerogenerador	Central
Potencia Nominal – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,0002	0,0284
	Tiempo [minutos]	0,1320	5,1858
Mínimo Técnico – Desconexión	Consumo SSAA [MWh]	0,0000	0,0010
	Tiempo [minutos]	0,0258	0,1833
Desconexión – Detención	Consumo SSAA [MWh]	0,0000	0,0000
	Tiempo [minutos]	0,0000	0,0000

NOTA: El tiempo mínimo de operación (TMO) y tiempo mínimo de detención (TMD) son 0 [min].