

Santiago, 16 de diciembre de 2021

DE 06208-21

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación de Parámetros de Partida y Detención del PFV Andes Solar del Coordinado AES Andes S.A.
[1] Carta N°0373-2020 del Coordinado AES Andes S.A., Ref.: “Informe Técnico de Parámetros de Partida y Detención del Parque Fotovoltaico Andes Solar”, de fecha 10 de noviembre de 2020. Ingreso DE07729-20.
[2] Carta DE05222-17, Ref.: “Informe para la Determinación de los Parámetros de Partida y Detención Central Fotovoltaica Andes Solar” de fecha 11 de diciembre de 2017.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 12 del Anexo Técnico “Determinación de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los Parámetros de Partida y Detención del PFV Andes Solar, justificados en el Informe Técnico final recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 11 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador Eléctrico envió observaciones de carácter técnico al coordinado AES Andes S.A., las que han sido publicadas en conjunto con el informe final en la ruta indicada más adelante.

Conforme con lo anterior, los valores de los parámetros de Partida y Detención del PFV Andes Solar se presentan en el Anexo 1 de la presente comunicación.

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del viernes 17 de diciembre de 2021.**

El informe técnico final que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente y las minutas de observaciones al informe técnico, enviadas al coordinado AES Andes S.A., han sido publicados en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros operacionales de unidades generadoras > Parámetros de Partida y Detención > Informes Determinación de Parámetros para Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras > Central FV Andes Solar

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

C.C.:

Sr. Juan García – Encargado AES Andes S.A.
DAA, DAEP, DIT, DTPT, DPRO, DCO, SGESO, SGTm

Anexo 1. Parámetros de Partida y Detención del Parque Fotovoltaico Andes Solar

Tabla 1. Parámetros del proceso de partida **Parque Fotovoltaico Andes Solar.**

Etapas	Parámetro	Inversor	Central
Partida – Sincronización	Consumo SSAA [MWh]	0	0
	Tiempo [minutos]	0	0
Sincronización – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0	0
	Tiempo [minutos]	0	0
Mínimo Técnico – Potencia Nominal	Consumo SSAA [MWh]	0,000343	0,00515
	Tiempo [minutos]	4,48	4,48

Tabla 2. Parámetros del proceso de detención **Parque Fotovoltaico Andes Solar.**

Etapas	Parámetro	Inversor	Central
Potencia Nominal – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,000023	0,000345
	Tiempo [minutos]	0,3	0,3
Mínimo Técnico – Desconexión	Consumo SSAA [MWh]	0	0
	Tiempo [minutos]	0	0
Desconexión – Detención	Consumo SSAA [MWh]	0	0
	Tiempo [minutos]	0	0

NOTA: El tiempo mínimo de operación (TMO) y tiempo mínimo en estado detenido (TMD) es 0 [min] para este parque fotovoltaico.