

Santiago, 20 de abril de 2026
DE 03456-26

Señores
 Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación del Parámetro de Potencia Máxima de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Andes Solar III.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 y 39 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación del valor de Potencia Máxima de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento (CRCA) PFV-BESS Andes Solar III, en conformidad con el informe técnico de Potencia Máxima recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al informe técnico ya mencionado, publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador no tiene observaciones de carácter técnico al informe mencionado.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central PFV-BESS Andes Solar III, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central PFV-BESS Andes Solar III.

Central/Unidad	Modo de operación	Tiempo carga/descarga [hrs]	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS.AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Máxima Neta ⁽²⁾ [MW]
PFV-BESS Andes Solar III (CRCA)	PFV	-	158,9339	0,5331	5,1748	153,2260
	BESS Descarga	3,0000	177,4809	0,5499	6,1415	170,7895
	PFV+BESS Generación Conjunta	-	176,2157	0,5488	5,8611	169,8058
	BESS Carga desde PFV	3,2276	-158,9339	0,5440	3,3958	N/A ⁽³⁾

(1) El detalle de pérdidas se indica en el Anexo.

(2) Potencia inyectada en la barra de 220 kV de S/E Futuro.


(3) No se considera retiros de energía desde la red, según lo informado por el titular. Adicionalmente, tampoco se considera potencia neta en la barra MT porque el PFV y BESS están acoplados en DC.

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 22 de mayo de 2026**.

El informe técnico de Potencia Máxima de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento Andes Solar III, que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente, puede ser descargado en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación del sistema > Post-Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central PFV-BESS Andes Solar III > 2026

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

PVV/CRV/PPF/RSM/ycl

Referencias

- [1] Carta ASIII 0014-2026, Ref.: "NUP 4857 – Responde a Observaciones Informe de Potencia Máxima", de fecha 03 de marzo de 2026. **Ingreso DE02109-26**
- [2] Carta DE01643-26, Ref.: "[NUP 4857] Informes Técnicos de Parámetros Operacionales de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento Andes Solar III", de fecha 11 de marzo de 2026.

Anexo

Tabla 2: Desglose de las pérdidas asociadas a las pruebas de Potencia Máxima de la Central PFV-BESS Andes Solar III

Central	Configuración	Pérdidas totales [MW]	Pérdidas en el transformador [MW]	Pérdidas en sistema colector [MW]
BESS-PFV Andes Solar III	PFV	5,1748	0,2980	4,8768
	BESS modo descarga	6,1415	0,3429	5,7986
	PFV+BESS modo descarga	5,8611	0,3403	5,5208
	Carga BESS	3,3958	0,1123	3,2835