

Santiago, 20 de abril de 2026

DE 03458-26

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación de los Parámetros de Partida y Detención de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Andes Solar III.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 12 del Anexo Técnico “Determinación de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional los Parámetros de Partida y Detención de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento (CRCA) PFV-BESS Andes Solar III, justificado en el Informe Técnico recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].


Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 11 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado, publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador no tiene observaciones de carácter técnico al informe mencionado.

Conforme con lo anterior, los valores de los parámetros de Partida y Detención de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Andes Solar III, se presentan en el Anexo a la presente carta. Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 22 de mayo de 2026**.

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente puede ser descargado en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación del sistema > Post-Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Parámetros de Partida y Detención > Informes Determinación de Parámetros para Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras > Central PFV-BESS Andes Solar III > 2026

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

PVV/CRV/PPF/RSM/ycl

Referencias:

- [1] Carta ASIII 0013-2026 del Coordinado Andes Solar III SpA, Ref.: “NUP 4857 – Responde Observaciones Informe de Parámetros de Partida y Detención”, de fecha 03 de marzo de 2026. **Ingreso DE02108-26.**
- [2] Carta DE01643-26, Ref.: “[NUP 4857] Informes Técnicos de Parámetros Operacionales de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento Andes Solar III”, de fecha 11 de marzo de 2026.

Anexo: Parámetros del proceso de partida y detención de la Central PFV-BESS Andes Solar III

Tabla 1. Parámetros del proceso de partida de la Central PFV-BESS Andes Solar III modo de operación: Generación PFV.

Etapas	Parámetro	Central
Partida – Sincronización	Consumo SSAA [MWh]	0,0000
	Tiempo [minutos]	0,0000
Sincronización – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,0171
	Tiempo [minutos]	1,9167
Mínimo Técnico – Potencia Nominal	Consumo SSAA [MWh]	0,0802
	Tiempo [minutos]	8,9833

Tabla 2. Parámetros del proceso de detención de la Central PFV-BESS Andes Solar III modo de operación: Generación PFV.

Etapas	Parámetro	Central
Potencia Nominal – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,0752
	Tiempo [minutos]	8,4166
Mínimo Técnico – Desconexión	Consumo SSAA [MWh]	0,0092
	Tiempo [minutos]	1,0333
Desconexión – Detención	Consumo SSAA [MWh]	0,0000
	Tiempo [minutos]	0,0000

Tabla 3. Parámetros del proceso de partida del PFV-BESS Andes Solar III modo de operación: BESS modo carga desde PFV.

Etapas	Parámetro	Central
Partida – Sincronización	Consumo SSAA [MWh]	0,0000
	Tiempo [minutos]	0,0000
Sincronización – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,0000
	Tiempo [minutos]	0,0000
Mínimo Técnico – Potencia Nominal	Consumo SSAA [MWh]	0,0831
	Tiempo [minutos]	9,3000

Tabla 4. Parámetros del proceso de detención de PFV-BESS Andes Solar III modo de operación: BESS modo carga desde PFV.

Etapas	Parámetro	Central
Potencia Nominal – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,0831
	Tiempo [minutos]	9,3000
Mínimo Técnico – Desconexión	Consumo SSAA [MWh]	0,0000
	Tiempo [minutos]	0,0000
Desconexión – Detención	Consumo SSAA [MWh]	0,0000
	Tiempo [minutos]	0,0000

Tabla 5. Parámetros del proceso de partida del PFV-BESS Andes Solar III modo de operación: BESS modo descarga.

Etapas	Parámetro	Central
Partida – Sincronización	Consumo SSAA [MWh]	0,0000
	Tiempo [minutos]	0,0000
Sincronización – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,0086
	Tiempo [minutos]	0,9333
Mínimo Técnico – Potencia Nominal	Consumo SSAA [MWh]	0,0928
	Tiempo [minutos]	10,0500

Tabla 6. Parámetros del proceso de detención de PFV-BESS Andes Solar III modo de operación: BESS modo descarga.

Etapas	Parámetro	Central
Potencia Nominal – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,0930
	Tiempo [minutos]	10,0666
Mínimo Técnico – Desconexión	Consumo SSAA [MWh]	0,0023
	Tiempo [minutos]	0,2500
Desconexión – Detención	Consumo SSAA [MWh]	0,0000
	Tiempo [minutos]	0,0000

NOTA: El tiempo mínimo de operación (TMO) y tiempo mínimo de detención (TMD) son 0 [min].