



Minuta de Cálculo de Pérdidas Internas

1 CONSUMOS PROPIOS COMO PORCENTAJE DE LA POTENCIA MÁXIMA BRUTA

Corresponde a los consumos propios abastecidos por la unidad generadora, que incluyen los servicios auxiliares, las pérdidas del transformador elevador, colectores de media tensión, entre otros. Se debe indicar los consumos propios que se espera que la unidad generadora abastezca en porcentaje y tomando como base la potencia máxima bruta. En la Ecuación 1 se detalla el cálculo de los consumos propios.

$$C. Propios = \frac{P_{bruta} - P_{neta}}{P_{bruta}} * 100\%$$

En el caso de la planta Andes III los inversores poseen una potencia de 1,3225 MW cada uno, lo que equivale a una potencia bruta de 201,02 MW para toda la planta. La potencia neta de la planta considerando las pérdidas en los elementos que la componen equivalen a 197,86 MW, el dato de potencia neta se calcula en base al modelo de la planta utilizado en el estudio de flujo de potencia. Finalmente, los consumos propios corresponden a un 1,2% de la potencia bruta.

Cabe destacar que, los consumos de servicios auxiliares de la planta equivalen a 55,81 kW según lo indicado por AES En el documento "ASIII-AGRO-CR-SEA-ELE-0011_0 - Consumo SSAA".