

Santiago, 27 de mayo de 2026
DE 03564-26

Señores
 Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación del Parámetro de Mínimo Técnico de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Bolero.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico “Determinación de Mínimos Técnicos en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los parámetros de Mínimo Técnico de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Bolero, en conformidad con el Informe Técnico recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 10 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al informe técnico ya mencionado, publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador no tiene observaciones de carácter técnico al informe mencionado.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Mínimo Técnico de la Central PFV-BESS Bolero, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Mínimo Técnico de la Central PFV-BESS Bolero

Central	Configuración	Tiempo de carga / descarga [hrs]	Potencia Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Mínima Neta ⁽²⁾ [MW]
PFV-BESS Bolero (CRCA)	Generación PFV	-	3,4285	0,7281	2,0431	0,6573
	Descarga BESS a la red	-	0,9522	0,4915	0,4256	0,0351
	Carga BESS desde la red	-	-3,2844	0,4790	0,4337	-4,1971
	Carga BESS desde PFV	-	-3,5374	1,0178	0,4346	N/A ⁽³⁾

(1) El detalle de las pérdidas se indica en el Anexo.

(2) Potencia inyectada en la barra 220 kV S/E Bolero.


(3) No aplica debido a que al cargar el BESS desde el PFV no existe un valor de potencia neta referido al lado de alta tensión de la central.

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del 29 de mayo de 2026.

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente puede ser descargado en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación del Sistema > Post-Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Mínimo Técnico > Informes de Mínimos Técnicos Unidades Generadoras > PFV-BESS Bolero > 2026

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Patricio Valenzuela V.
Subgerente Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional

PVV/CRV/PPF/PCG/ycl

Referencias

[1] Carta BOL 0021-2026 de Bolero SpA, Ref.: “NUP 5001 – Informe de Mínimo Técnico. Responde DE02809-26”, de fecha 29 de abril de 2026. **Ingreso DE04262-26.**

[2] Carta DE02968-26, Ref.: [NUP 5001] Informes Técnicos de Mínimo Técnico y Parámetros de Partida y Detención de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Bolero”, de fecha 04 de mayo de 2026.

Anexo

Tabla 2: Desglose de las pérdidas asociadas a las pruebas de Mínimo Técnico de la Central PFV-BESS Bolero

Central	Configuración	Pérdidas totales [MW]	Pérdidas en el transformador [MW]	Pérdidas en sistema colector [MW]
BESS-PFV Bolero	PFV	2,0431	0,0610	1,9821
	BESS modo descarga	0,4256	0,0619	0,3637
	Carga BESS desde la red	0,4337	0,0622	0,3715
	Carga BESS desde PFV	0,4346	0,0618	0,3728