

Santiago, 12 de agosto de 2025
DE 04966-25

Señor
Eduardo Verdugo
Encargado Titular
Parque Eólico Los Cururos SpA
Presente

Ref.: Resultado del Proceso de Verificación del Control Secundario de Frecuencia e integración al Despacho Económico del Parque Eólico Los Cururos.

De mi consideración:

En relación con la materia de la referencia, comunico a Ud. que en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4-16 de la Norma Técnica de Servicios Complementarios (NT SSCC), se ha realizado el proceso de verificación del Servicio Complementario (SC) de Control Secundario de Frecuencia (CSF) e integración al módulo de Despacho Económico automático del GMS/SCADA para el Parque Eólico Los Cururos. Como resultado de este proceso, la central mencionada queda habilitada para la prestación del mencionado servicio a partir de las **00:00 del día 14 de agosto de 2025**.

Por otra parte, para efectos de elaborar el correspondiente Informe Técnico de Verificación según lo establecido en la Guía de Verificación de Control de Frecuencia, le solicito envíe a la dirección electrónica dmap@coordinador.cl, **a más tardar el próximo 12 de septiembre** de 2025, la siguiente información asociada al parque:

- Layout o diagrama simple que muestre la arquitectura de comunicaciones y equipos implementados para integrarse al AGC.
- Certificado de la compañía de telecomunicaciones u otro documento que certifique el cumplimiento del 99.95% de disponibilidad del sistema de comunicaciones implementado para integrarse al AGC.

Los reportes técnicos que justifican la verificación de la capacidad de la prestación del SC de CSF de la central mencionada se encuentran publicados en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Verificación Instalaciones de Generación > Control de Frecuencia > Control Secundario de Frecuencia > Central PE Los Cururos


Dado lo anterior, para que el Parque Eólico Los Cururos pueda participar de las subastas de CSF, deberán completar el proceso de solicitud de incorporación a la plataforma de subastas. Para ello, su representada deberán presentar los antecedentes indicados en las Bases Administrativas de Subastas para Control de Frecuencia, que se encuentran publicadas en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Bases Subastas Servicios Complementarios > Bases Administrativas Subastas SSCC_V6
(Fecha de publicación: 04/07/2024)

Sin perjuicio de lo anterior, la central en asunto podrá ser instruida de manera directa por el Coordinador Eléctrico Nacional en la prestación del Control Secundario de Frecuencia.

Para consultas sobre el procedimiento de Subastas para Control de Frecuencia, favor comunicarse al correo electrónico programacion@coordinador.cl.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

C.c.:

Sr. Juan Pablo Kindermann – Encargado Suplente Parque Eólico Los Cururos SpA
DCO/DMAP

Anexo: Resultados del Proceso de Verificación de SSCC del Parque Eólico Los Cururos

1. Identificación de las Instalaciones Verificadas:

a) Parque Eólico Los Cururos

- Potencia máxima bruta 109,4 [MW]
- Potencia máxima neta 107,7 [MW]

2. Servicios Complementarios que presta el conjunto de instalaciones:

SSCC	Categoría de SSCC	Subcategoría de SSCC
Control de Frecuencia (CF)	Control Secundario de Frecuencia (CSF)	Control Secundario de Frecuencia por Subfrecuencia (CSF+)
		Control Secundario de Frecuencia por Sobrefrecuencia (CSF-)

3. Condiciones específicas asociadas a la prestación del Servicio Complementario.

No se detectan condiciones específicas relevantes distintas a las establecidas por la normativa en aplicación para los SSCC en aprobación.

4. La indicación relativa a la existencia de medios alternativos de envío de señales, según Artículo 5-8 de la NT-SSCC.

Sin presentación de medios alternativos por parte del Coordinado para el Parque Eólico Los Cururos.

5. Cuantía del recurso que puede prestar la instalación por Servicio Complementario, categorías y subcategorías.

SSCC		Control de Frecuencia		
Categoría		Control Secundario de Frecuencia		
Subcategoría		CSF+ y CSF-		
Central	Recurso Primario	Parámetro		Valor determinado
PE Los Cururos	Eólico	Tasa normal de operación [MW/min]	Subida	12
			Bajada	12
		Aporte CSF [MW] ⁽¹⁾	Subida	60
			Bajada	-60
		Límite de regulación superior [MW]		107,7
		Límite de regulación inferior [MW]		10,0

(1) Los límites de regulación y el aporte máximo de CSF, correspondientes potencias activas netas, podrán verse modificados si se actualizan los parámetros operacionales de la central PE Los Cururos.