

1. INTRODUCCIÓN

El Parque Eólico Los Cururos está ubicado en la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, comuna de Ovalle; está conformado por 57 aerogeneradores marca Vestas, modelo V100 de 1.8/2.0 MW, con una potencia instalada de 109, 6 MW y nace de la unión del Parque Eólico La Cebada, compuesto de 21 aerogeneradores V100 de 1.8/2.0 MW con una potencia instalada de 41.4 MW y del Parque Eólico El Pacífico, compuesto de 36 aerogeneradores marca Vestas, modelo V100 de 1.8/2.0 MW con una potencia instalada de 68.2 MW.

Los aerogeneradores del Parque Eólico Los Cururos se conectan a la red interna del parque de 33 kV a través de transformadores de 0.69/33 kV instalados en cada aerogenerador. La red interna del parque está compuesto por 8 circuitos colectores en 33 kV, los cuales se conectan en la barra de 33 kV de S/E La Cebada, evacuando finalmente su energía hacia el SEN a través de un transformador elevador de 33/220 kV de 90/120 MVA instalado en la misma subestación.

Conforme al requerimiento del Coordinador Eléctrico Nacional y a solicitud de la empresa EPM, Reliable Energy Studies ha elaborado el presente Informe Técnico de **Información de Potencia Máxima de sus Unidades Generadora**.

Al respecto, el Anexo Técnico: Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras, de la NTSyCS, se señala lo siguiente:

Artículo 39 Potencia Máxima en unidades generadoras cuya fuente es renovable no convencional sin capacidad de regulación

Para las unidades generadoras que no tengan capacidad de regulación, y que por lo tanto no sea aplicable lo establecido en el Artículo 16 del presente Anexo, el valor de Potencia Máxima deberá ser obtenido en función de registros de operación y mediciones de los recursos naturales que inciden en la operación de estas tecnologías.

En el caso de centrales de energía renovable que no tengan capacidad de regulación, la empresa generadora deberá entregar un informe técnico emitido por un experto técnico, cuya revisión y plazos para aprobar el valor informado, se regirá por lo establecido en el presente Anexo.

Cualquiera sea el caso, el informe, deberá especificar las metodologías, cálculos utilizados y todos antecedentes y aspectos técnicos que fueron utilizados para la obtención del valor de Potencia Máxima informado.

Las empresas generadoras podrán actualizar el valor de Potencia Máxima de las centrales sin capacidad de regulación, una vez al año, a efectos de reconocer los cambios que puedan producirse en el recurso natural conforme a registros históricos. Asimismo, deberán actualizar el valor de Potencia Máxima cada vez que la DO identifique la necesidad de revisar el valor informado.

La potencia máxima considerada al comienzo de la entrada en operación, corresponderá a la informada por la propia empresa generadora, en función de mediciones estadísticas de los recursos naturales que inciden en la capacidad para generar energía eléctrica y en las características de diseño de estas centrales.