

Santiago, 24 de marzo de 2026
DE 01904-26

Señor
Eduardo Verdugo
Encargado Titular
Energía Eólica Los Olmos SpA
Presente

Ref.: Resultado del Proceso de Verificación del Servicio Complementario (SC) de Control de Tensión del PE Los Olmos.

[1] Carta OLM 0006-2026 de Energía Eólica Los Olmos SpA, Ref.: "Envío de Informe Verificación SC de Control de Tensión", de fecha 05 de marzo de 2026.

Responde a Ingreso DE02185-26

De mi consideración:


En relación con la materia de la referencia, y tras completar la revisión del informe técnico de verificación del Servicio Complementario (SC) enviado por su representada mediante carta de la Ref. [1], comunico a Ud. que en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4-16 de la Norma Técnica de Servicios Complementarios (NTSSCC), ha finalizado el proceso de verificación del SC de Control de Tensión (CT) del PE Los Olmos.

Como resultado de este proceso, la central mencionada queda habilitada para la prestación del mencionado servicio a partir de las **00:00 del 26 de marzo de 2026** considerando los recursos indicados en el anexo a la presente carta.

Al respecto, en anexo de la presente comunicación se presenta la información solicitada en el artículo 4-16 de la NTSSCC con respecto a los resultados del proceso de verificación de SSCC, mientras que el informe técnico que justifica la verificación de la capacidad de prestación del CT del PE Los Olmos se ha publicado en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Verificación Instalaciones de Generación > Control de Tensión > Central PE Los Olmos

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

PGR/ycl

c.c.:

Sr. Juan Pablo Kindermann – Encargado Suplente Energía Eólica Los Olmos SpA

Anexo: Resultados del Proceso de Verificación de SSCC de la Central PE Los Olmos

1. Identificación de las Instalaciones Verificadas:

a) Central PE Los Olmos:

- Potencia máxima bruta: 111,948 [MW]
- Potencia máxima neta: 109,130 [MW]
- Potencia mínima bruta: 0,493 [MW]
- Potencia mínima neta: 0,263 [MW]

2. Servicios Complementarios que presta el conjunto de instalaciones:

SSCC	Categoría de SSCC	Subcategoría de SSCC
Control de Tensión	Control de Tensión	Control de Tensión (CT)

3. Condiciones específicas asociadas a la prestación del Servicio Complementario.

a) Control de Tensión:

Sin condiciones específicas para el SC mencionado.

4. La indicación relativa a la existencia de medios alternativos de envío de señales, según Artículo 5-8 de la NT-SSCC.

Sin presentación de medios alternativos por parte de Energía Eólica Los Olmos SpA

5. Cuantía del recurso que puede prestar la instalación por Servicio Complementario, categorías y subcategorías.

Ver Tabla en la página siguiente.

a) Control de Tensión:

SSCC		Control de Tensión					
Categoría		Control de Tensión					
Subcategoría		Control de Tensión					
Modo(s) de Control		Potencia Reactiva, Factor de Potencia y Tensión					
Instalación	Recurso Primario	Tensión [pu]	Potencia Reactiva [MVar]				
		Potencia [MW]	0,9	0,95	1	1,05	1,1
Central PE Los Olmos	Eólico	10,01	63,09	62,91	62,96	58,72	56,8
		43,47	59,74	59,71	58,83	55,61	53,46
		76,94	52,14	52,58	52,12	50,92	47,41
		110,40	32,10	34,47	33,9	35,85	34,97
		110,40	-50,26	-53,82	-45,46	-53,67	-53,41
		76,94	-40,34	-67,97	-91,97	-92,01	-90,99
		43,47	-32,42	-60,15	-82,95	-88,26	-83,79
		10,01	-27,34	-55,02	-78,11	-83,91	-79,84