

Santiago, 19 de mayo de 2025
DE 02885-25

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación del Mínimo Técnico de la Central PE Mesamávida, del coordinado Energía Eólica Mesamávida SpA.
Responde a ingreso DE06244-24.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico “Determinación de Mínimos Técnicos en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los parámetros de Mínimo Técnico de la Central PE Mesamávida, en conformidad con el Informe Técnico final recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 10 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador realizó observaciones al informe publicado mediante comunicación de la Ref. [3], las cuales fueron subsanadas en la versión final recibida mediante comunicación de la Ref. [1].

Conforme a lo anterior, los parámetros de Mínimo Técnico de la Central PE Mesamávida se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Mínimo Técnico de la Central PE Mesamávida

Central/Unidad	Mínimo Técnico Bruto [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central⁽¹⁾ [MW]	Mínimo Técnico Neto⁽²⁾ [MW]
PE Mesamávida (Planta Completa)	7,0900	0,2283	0,3017	6,5600
PE Mesamávida (aerogenerador individual ⁽³⁾)	0,5072	0,0333	0,1394	0,3345

- (1) Las pérdidas corresponden a la suma de las pérdidas en la red interna y las pérdidas en el transformador principal. En el caso de la planta completa son 0,2670 MW y 0,0347 MW respectivamente, y en el caso de aerogenerador individual completa son 0,1047 MW y 0,0347 MW respectivamente.
- (2) Inyectada en la barra de 154 kV de S/E Mesamávida.
- (3) Considera todos los aerogeneradores detenidos con excepción de uno. Esta condición se logra mediante el envío manual de comando de apagado a todas las unidades menos una desde la consola de operación.

En cumplimiento del Artículo 12 del Anexo Técnico antes mencionado, el valor de Mínimo Técnico de la Central PE Mesamávida, entrará en vigencia a partir de las **00:00 horas del día viernes 23 de mayo de 2025**.

El informe técnico final que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente ha sido publicado en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Mínimo Técnico > Informes de Mínimos Técnicos Unidades Generadoras > Central PE Mesamávida > 2025

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

Referencias

[1] Carta MES0014-2024 del coordinado Energía Eólica Mesamávida SpA, Ref.: “Envío corrección informes Parámetros Operacionales”, de fecha 24 de octubre de 2024.
Ingreso DE06244-24.

[2] Carta DE06085-23, Ref.: “Informe de Mínimo Técnico de la Central PE Mesamávida Etapa 3, del coordinado AES Andes S.A”, de fecha 29 de diciembre de 2023.

[3] Carta DE03779-24, Ref.: “Observaciones a los Informes Técnicos de Potencia Máxima, Mínimo Técnico y Parámetros de Partida y Detención de la Central PE Mesamávida incluyendo etapas II y III, del coordinado AES Andes S.A.”, de fecha 21 de agosto de 2024.

GZV/CRV/PPF/AHM/adr