

Santiago, 18 de noviembre de 2022
DE 05549-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación de Parámetros de Partida y Detención del Parque Eólico Mesamávida, del Coordinado Energía Eólica Mesamávida SpA [1] Carta DE03521-22, Ref.: “Informe Técnico de PPyD de Parque Eólico Mesamávida”, de fecha 25 de julio de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 12 del Anexo Técnico “Determinación de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los Parámetros de Partida y Detención del Parque Eólico Mesamávida, en conformidad con el Informe Técnico publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 11 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe indicado en el párrafo precedente.


Conforme con lo anterior, los valores de los parámetros de Partida y Detención de Parque Eólico Mesamávida se presentan en el Anexo.

Al respecto, comunico a Ud., que este parámetro entrará en vigencia a partir de las **00:00 horas del sábado 19 de noviembre de 2022.**

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente, y la tabla con el detalle de los parámetros pueden ser descargados en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras
Parámetros de Partida y Detención > Informes Determinación de Parámetros
para Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras > Central PE
Mesamávida**

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

C.C.:

Sr. Juan Andrés García– Encargado Titular Energía Eólica Mesamávida SpA
SGAAC, SGESO, SGTm, SGPAE

Anexo 1: Parámetros de Partida y Detención Central PE Mesamávida.
Tabla 1. Parámetros del proceso de partida **Parque Eólico Mesamávida.**

Etapas	Parámetro	Aerogenerador	Central
Partida – Sincronización	Consumo SSAA [MWh]	0,00	0,00
	Tiempo [minutos]	0,00	0,00
Sincronización – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,00007	0,00121
	Tiempo [minutos]	0,266	0,366
Mínimo Técnico – Potencia Nominal	Consumo SSAA [MWh]	0,00018	0,01586
	Tiempo [minutos]	0,716	4,433

Tabla 2. Parámetros del proceso de detención **Parque Eólico Mesamávida.**

Etapas	Parámetro	Aerogenerador	Central
Potencia Nominal – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,00004	0,01454
	Tiempo [minutos]	0,150	4,040
Mínimo Técnico – Desconexión	Consumo SSAA [MWh]	0,00001	0,00072
	Tiempo [minutos]	0,033	0,217
Desconexión – Detención	Consumo SSAA [MWh]	0,00	0,00
	Tiempo [minutos]	0,00	0,00