

CURVA DE CAPACIDAD PQ – PE San Matías

En la siguiente tabla se muestra la característica de inyección y absorción de reactivos de parque eólico Campo Lindo, en el punto de conexión:

POTENCIA ACTIVA [MW]	POTENCIA ACTIVA [P.U.]	ENTREGANDO	ABSORBIENDO
		QMAX [MVAR]	QMIN [MVAR]
0	0	38,25	-51,81
8,17	0,1	38,33	-51,75
13,76	0,2	38,59	-51,54
20,64	0,3	39,04	-51,18
27,52	0,4	39,67	-50,68
34,4	0,5	40,48	-50,02
41,28	0,6	41,48	-49,22
48,16	0,7	42,67	-48,27
55,04	0,8	44,04	-47,18
61,92	0,9	38,17	-42,22
65,36	0,95	27,4	-34,23
81,7	1	38,25	-51,81

La característica de inyección/absorción del parque se grafica en la siguiente figura en color azul, y se compara con los requerimientos exigidos en la NTSyCS en el artículo 3-9 (color rojo), verificando que el parque tiene la capacidad suficiente para cumplir los lineamientos exigidos en el artículo antes expuesto.

