

Santiago, 19 de julio de 2024
DE 03671-24

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación de Parámetros de Partida y Detención de la Central PE San Matías - Etapa 1, del coordinado Energía Eólica San Matías SpA.

[1] Carta MAT 0009-2024 del coordinado Energía Eólica San Matías SpA, Ref.: “Respuesta a carta DE 02991-24. NUP 3182, P.E San Matías - Informe de Parámetros de Partida y Detención”, de fecha 11 de junio de 2024. Ingreso DE03596-24.

[2] Carta DE03082-24, Ref.: [NUP 3182] Informes Técnicos de Parámetros Operacionales de la Central PE San Matías Etapa 1, del coordinado Energía Eólica San Matías SpA”, de fecha 13 de junio de 2024.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 12 del Anexo Técnico “Determinación de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los Parámetros de Partida y Detención de la Central PE San Matías - Etapa 1, en conformidad con el Informe Técnico recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 11 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al informe indicado publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador no tiene observaciones de carácter técnico al informe mencionado.


Conforme con lo anterior, los valores de los parámetros de Partida y Detención de la Central PE San Matías - Etapa 1 se presentan en el Anexo de la presente comunicación.

Al respecto, comunico a Ud., que este parámetro entrará en vigencia a partir de las **00:00 horas del 24 de julio de 2024.**

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente se encuentra en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Parámetros de Partida y Detención > Informes Determinación de Parámetros para Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras > Central PE San Matías

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

JKH/DGQ/adr

c.c.: Sr. Juan Andres García Jarpa – Encargado Titular Energía Eólica San Matías SPA

Anexo: Parámetros del proceso de partida y detención de la **Central PE San Matias**.

Tabla 1. Parámetros del proceso de partida Central **PE San Matias – Etapa 1.**

Etapas	Parámetro	Aerogenerador	Central
Partida – Sincronización	Consumo SSAA [MWh]	0,0000	0,0000
	Tiempo [minutos]	0,0000	0,0000
Sincronización – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,0002	0,0005
	Tiempo [minutos]	0,1367	0,2833
Mínimo Técnico – Potencia Nominal	Consumo SSAA [MWh]	0,0018	0,1825
	Tiempo [minutos]	1,3320	7,5833

Tabla 2. Parámetros del proceso de detención Central **PE San Matias– Etapa 1.**

Etapas	Parámetro	Aerogenerador	Central
Potencia Nominal – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,0002	0,1829
	Tiempo [minutos]	0,1312	7,4333
Mínimo Técnico – Desconexión	Consumo SSAA [MWh]	0,0000	0,0003
	Tiempo [minutos]	0,0258	0,1667
Desconexión – Detención	Consumo SSAA [MWh]	0,0000	0,0000
	Tiempo [minutos]	0,0000	0,0000

NOTA: El tiempo mínimo de operación (TMO) y tiempo mínimo de Detención (TMD) son 0 [min].