

FCU 검사 성적서			업체명	(주)아산에스앤티크	
			품 번	FCU-250211-154145	
			성적서 No	ASAN-QT-FCU-250211-154145	
검사장소	(주)아산에스앤티크		진행자	홍길동 (확인)	
종합판정	Pass		검토자	(확인)	
시험 일자	25-02-11		승인자	(확인)	
대분류	소분류	검사 판정 기준	측정값 범위	결과값	
전기 인터페이스	PIN 정상확인	[설정] H(+) ↔ F(-) : DC28V(±0.5) G(+) ↔ D(-) : DC28V(±1) A(S) ↔ E(S) : 정상 설정 [기준] 0 ≤ Fault 전압 ≤ 0.1 0 ≤ Fire 전압 ≤ 0.1 알람 미점등 화재 미점등	300 ≤ Fault ≤ 0 300 ≤ Fire ≤ 0 알람 램프 : 미점등 화재 램프 : 미점등	Pass	
	Fault 정상확인	[설정] H(+) ↔ F(-) : DC28V(±0.5) G(+) ↔ D(-) : DC28V(±1) A(S) ↔ E(S) : 단선 설정 [기준] 25.5 ≤ Fault 전압 ≤ 28.5 0 ≤ Fire 전압 ≤ 0.1 알람 미점등 화재 미점등	300 ≤ Fault ≤ 0 300 ≤ Fire ≤ 0 알람 램프 : 미점등 화재 램프 : 미점등	Pass	
	Fire 정상확인	[설정] H(+) ↔ F(-) : DC28V(±0.5) G(+) ↔ D(-) : DC28V(±1) A(S) ↔ E(S) : 2.2kΩ [기준] 0 ≤ Fault 전압 ≤ 0.1 25.5 ≤ Fire 전압 ≤ 28.5 알람 점등 화재 점등	300 ≤ Fault ≤ 0 300 ≤ Fire ≤ 0 알람 램프 : 미점등 화재 램프 : 미점등	Pass	
성능	반응시간	[설정] H(+) ↔ F(-) : DC28V(±0.5) G(+) ↔ D(-) : DC28V(±1) A(S) ↔ E(S) : 2.2kΩ [기준] Time ≤ 5ms	반응시간 :0	별첨 1 Pass	

전력	소비전류&전력	[설정] $H(+) \leftrightarrow F(-) : DC28V(\pm 0.5)$ $G(+) \leftrightarrow D(-) : DC28V(\pm 1)$ $A(S) \leftrightarrow E(S) : \text{정상 설정}$ [기준] $Current \leq 135mA$ $Power \leq 3.78W$	측정전류 최대값 : 0 측정전력 최대값 : 0	Pass
기능	화재 저항 미달	[설정] $H(+) \leftrightarrow F(-) : DC28V(\pm 0.5)$ $G(+) \leftrightarrow D(-) : DC28V(\pm 1)$ $A(S) \leftrightarrow E(S) : 2.0k\Omega$ [기준] $0 \leq \text{Fire 전압} \leq 0.1$ 알람 미점등 화재 미점등	$300 \leq \text{Fire} \leq 0$ 알람 램프 : 미점등 화재 램프 : 미점등	별첨 2 Pass
	화재 저항 정상	[설정] $H(+) \leftrightarrow F(-) : DC28V(\pm 0.5)$ $G(+) \leftrightarrow D(-) : DC28V(\pm 1)$ $A(S) \leftrightarrow E(S) : 2.2k\Omega$ [기준] $25.5 \leq \text{Fire 전압} \leq 28.5$ 알람 점등 화재 점등	$300 \leq \text{Fire} \leq 0$ 알람 램프 : 미점등 화재 램프 : 미점등	별첨 3 Pass
	화재 저항 초과	[설정] $H(+) \leftrightarrow F(-) : DC28V(\pm 0.5)$ $G(+) \leftrightarrow D(-) : DC28V(\pm 1)$ $A(S) \leftrightarrow E(S) : 2.4k\Omega$ [기준] $25.5 \leq \text{Fire 전압} \leq 28.5$ 알람 점등 화재 점등	$300 \leq \text{Fire} \leq 0$ 알람 램프 : 미점등 화재 램프 : 미점등	별첨 4 Pass

이미지 별첨



