

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	1
Programm:	Energy Plus Version 9.1.0 / OpenStudio
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation
Daten:	Klimadaten aus Original-Datei nach SN EN ISO 52010-1 für "dry cold climate" (Denver, CO) gemäss Spezifikation, http://standards.iso.org/iso/52016/-1/ed-1 .
Spezielle Annahmen:	Keine
Feststellungen:	– Die Werte für Annual Heating Needs sind allgemein bei den tiefsten Werten aller Programme, bei den Annual Cooling Needs sind die Resultate im Mittelfeld. – Auch sind die Free-Float Temperaturen beim Case 600FF und 900FF bei den höheren Werten im Programmvergleich – Bei den Diagnosetests 1-2 A bis D zeigen sich keine Auffälligkeiten

12.11.2022 / C. Messmer