

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	1
Programm:	IDA ICE 5.0 Beta 23
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation
Daten:	Gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	keine
Feststellungen:	Gemäss ASHRAE Reflexion der inneren Oberflächen mit 0.4 gerechnet. Im Test 3 stehen dann spezifische Werte -> es ist darauf zu achten, dass hier die richtigen Werte verwendet werden

28.11.2022 / C.Bless