

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	3
Programm:	Energy Plus Version 9.1.0 / OpenStudio
Eingabeparameter:	Hülle gemäss Spezifikation Fensterausführungen: Fenster einfach: Eingabe g-, U-, τ_v - Werte Fenster detailliert aufgebaut mit gemittelten Spektraldaten Fenster detailliert aufgebaut mit Spektraldaten
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	Für die Testfälle 3K-L (Sonnenschutz mit Stoffmarkise) wurde das Modell mit dem totalen τ_v -Wert nach EN ISO 52022-3 / ISO 15099 analog zu Wegleitung SIA 4010, Ziffer 3.1.5 angewandt.
Feststellungen:	– Der Einfluss der Fensterabbildung ist geringer als beim Test 2. – Die Wertentwicklung der Beleuchtungsenergie innerhalb der Testreihe ist ähnlich wie bei den anderen Programmen. – Die Beleuchtungsstärke, welche auf der Referenzfläche gemessen wird, ist sehr empfindlich bezüglich der Position des Sensors (Tiefe im Raum) und die Art der Licht-Verteilungsabbildung im Raum. – Die Unterschiede zur IDA-ICE Berechnung kommen wahrscheinlich daher.

12.11.2022 / C. Messmer