

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	3
Programm:	TAS von EDSL
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikationen
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	– Aufgrund der Feststellungen aus Test 2 kann in Test 3 nur eine Auswahl an Fällen gerechnet werden (Sonnenschutzregelung 2 und 4)
Feststellungen:	– Regelung 2: Keine Hysterese in der Programmierung umsetzbar - daher Linear zwischen 250 und 500 lux – Regelung 5: Nicht umgesetzt, da eine Kombination aus Hysterese und Zeitschaltuhr nicht abbildbar ist.

17.11.2022 / R. Schär-Sommer