

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	4
Programm:	Energy Plus Version 9.1.0 / OpenStudio
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation Für die CO2-geführte Luftmengensteuerung wurde ein EMS Programm geschrieben
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	
Feststellungen:	– Die Luftmengen sind ähnlich wie bei den anderen Programmen. – Die WRG Heizenergien und die Luftherhitzer-Energien sind unter den Werten der anderen Programme, die operativen Temperaturen sind ähnlich verteilt. – Die Luftkühler-Energien sind ähnlich, wie bei den anderen.

12.11.2022 / C. Messmer