

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	4
Programm:	TAS von EDSL
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikationen
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	– Aufgrund der Feststellungen aus Test 2 kann in Test 3 nur eine Auswahl an Fällen gerechnet werden (Sonnenschutzregelung 2 und 4) – Kein Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit
Feststellungen:	– Bei Anlagensimulationen wertet TAS nur die Raumlufthtemperatur aus – Latente Luftkühlerleistung deutlich tiefer als bei anderen Programmen

17.11.2022 / R. Schär-Sommer