

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	4
Programm:	IDA-ICE Version: 5.0 Beta 22
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation In der Beta-Version waren die CH-Standardnutzungen noch nicht implementiert. Diese wurden basierend auf der IDA-Version 4.8 gemäss der Spezifikation angepasst. Eingaben Zuluftventilator: Efficiency (electr. to air): 0.58 Performance: C1: 0 C2: 0.151941877, C3: -0.27457804, C4: 1.122636162 Eingaben Abluftventilator: Efficiency (electr. to air): 0.57 Performance: C1: 0 C2: 0.17046985, C3: -0.374174914, C4: 1.203705065 Lufterhitzer: Air side effectiveness: 0.875 Liq side temp drop: 6 °C Luftkühler: Air side effectiveness: 1.0 Liq side temp drop: 2.5 °C CO2-Regelung in der Zone: Level of CO₂ min. 600 ppm, max. 1000 ppm
Daten:	KLO_dry_normal.PRN, Original-SIA-Datei Station Kloten gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	keine
Feststellungen:	IDA-ICE verwendet ein leicht abweichendes Model beim Luftkühler bezüglich der Eingabe des Wirkungsgrades. Deshalb wurden die Werte entsprechend angepasst.

18.11.2022 / Franz Sidler