

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	6
Programm:	Folgende Spreadsheets zu den Europäischen Normen werden in Kombination verwendet: – 2 Instanzen der EXCEL-Datei SN EN ISO 52016-1 von E4Tech, erarbeitet im Rahmen der Vorstudie SIA 2044; ergänzt durch G. Zweifel zur Berücksichtigung von – mehreren, zeitabhängigen Zuluftvolumenströmen mit unterschiedlichen Luftzuständen – zeitabhängigen Raumtemperatur-Sollwerten – Wahl des Raumtemperatur-Sollwertes zwischen operativ und Luft – internen Wänden – Sommerzeit-Umstellung zur Berechnung der 2 verschiedenen Raumtypen (Restaurant und Küche) – Spreadsheet zu EN 16798-5-1 (Version https://epb.center/) vom 25.10.2021) Das Spreadsheet zu EN 16798-7 Mechanical Ventilation wurde nicht verwendet. Die spezifizierten Zuluft-Volumenströme wurden direkt in den Zonen-Spreadsheets eingegeben, die Abluft-Volumenströme in das Blatt "Input-Series" des EN 16798-5-1-Spreadsheets und wurde dort flächengewichtet zum erforderlichen Gesamt-Volumenstrom aggregiert. Die Ablufttemperatur wurde Abluft-Volumenstromgewichtet aus den beiden Raumtemperaturen errechnet.
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation Die im Spreadsheet EN 16798-5-1- geforderten Funktionen für die Druckdifferenz und den Wirkungsgrad in Abhängigkeit vom Volumenstrom wurden für den in der Spezifikation gegebenen Ventilatorotyp durch Polynom-Approximationen auf Grund des gegebenen Kennfelds im Blatt "Product_tech_data" ermittelt.
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	--
Feststellungen:	–

11.11.2022 / G. Zweifel