

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	6
Programm:	Energy Plus Version 9.1.0 / OpenStudio
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation Für die KVS WRG wurde eine Verschaltung von einem Heiz- und Kühlregister mit Pumpenkreis implementiert.
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	Keine
Feststellungen:	– Die grössten Unterschiede zu den anderen Programmen liegen bei den Jahreswerten der KVS WRG und dem Lufterwärmer. – Die Parametrierung der KVS WRG Register ist anspruchsvoll, sodass noch Abweichungen zu den anderen Programmen bestehen.

12.11.2022 / C. Messmer