



**TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**DENEY LABORATUVARI**

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Merkezi  
(Teknopark) B2 Blok No : 101 Esenler İstanbul

Tel: 0 212 483 73 68 - 69 Faks: 0 212 483 73 70 web: www.thbb.org e-mail: laboratuvar@thbb.org

THBB

R088-24-1

04-24

*Deney Raporu*

*Test Report*

**Müşterinin Adı / Adresi** : Qis Yapı Kimyasalları AŞ  
Customer Name / Address Karadenizliler Mah. Ordulu Cad No:57/8 Başiskele/Kocaeli

**İstek Numarası** : BF025-24  
Order No.

**Numunenin adı ve tarifi** : Beton küp numune(15x15x15cm) CRS Likit katkı ve Şahit numuneler.  
Name and identity of test item

**Numunenin kabul tarihi** : 26.03.2024  
The date of receipt of test item

**Açıklamalar** : Sonuçlar sadece gönderilen numunelere aittir. Numuneler laboratuvarda teslim alınmıştır. Numune adı ve tarifi müşteri beyanı esas alınarak hazırlanmıştır. Uygunluk değerlendirmesi yapılmamıştır. Değerlendirme müşteriye bırakılmıştır.  
Remarks

**Deneyin yapıldığı tarih** : 26.03.2024-29.03.2024  
Date of test

**Raporun Sayfa Sayısı** : 2  
Number of pages of the report

**Laboratuvar Numune Kodu** : 125B-24  
Laboratory code of test item

**Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ( olması halinde ) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir .**

The test and/or measurement results, the uncertainties ( if applicable ) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

**Mühür**  
Seal



**Tarih**  
Date

17.04.2024

**Deney Sorumlusu**  
Person in charge of  
test

17.04.2024

Fatih HAKLI

**Onaylayan /Müdür**  
Approval

17.04.2024

Cenk KILINÇ

**Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.**  
**İmzasız ve mühürlü sertifikalar geçersizdir.**

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

F100-1/20.11.2008-00

Sayfa (Page) 2 / 2

Müşteri Adı : Qis Yapı Kimyasalları AŞ  
Müşteri Adresi : Karadenizliler Mah. Ordulu Cad No:57/8 Başiskele/Kocaeli  
Numune Adı / Tarifi : Beton küp numune(15x15x15cm) CRS Likit katkılı ve Şahit numuneler.  
Laboratuvar Numune Kodu : 125B-24  
Deney Tarihi : 26.03.2024-29.03.2024  
Deney Standardı : TS EN 12390-8 : 2010

### ANALİZ SONUÇLARI

Test Result

#### Basınç Altında Su İşleme Derinliği Deneyi (\*)

Numune Kodu	125B-24			125B-24			125B-24		
Müşteri Numune Kodu	Beton küp-1 (56 günlük Şahit)			Beton küp-2 (56 günlük Şahit)			Beton küp-3 (56 günlük Şahit)		
Numune Boyutlandırması	x	y	z	x	y	z	x	y	z
Numune Anma Boyutları, (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Numune Basınç Yüzey Alanı, (mm <sup>2</sup> )	22500			22500			22500		
Su İşleme Derinliği (mm)	25mm			20mm			24mm		

Numune Kodu	125B-24			125B-24			125B-24		
Müşteri Numune Kodu	Beton küp-1 (56 günlük CRS Likit)			Beton küp-2 (56 günlük CRS Likit)			Beton küp-3 (56 günlük CRS Likit)		
Numune Boyutlandırması	x	y	z	x	y	z	x	y	z
Numune Anma Boyutları, (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Numune Basınç Yüzey Alanı, (mm <sup>2</sup> )	22500			22500			22500		
Su İşleme Derinliği (mm)	10mm			15mm			11mm		

**Not:** Numuneler TS EN 12390-8 standardına göre 500kPa basınç altında 72 saat suya maruz bırakılmıştır.

Deneyleri Yapan

: Fatih HAKLI

