

Сторочные единицы и детали подвесок

станционных трубопроводов ТЭС, АЭС

- и пылегазовоздухопроводов T3C Типы и основные параметры

OCT 34-42-723-85 Вводится впервые

окп 311312

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССТР Срок действия установлен

с 01 января 1986 г. до 31 декабря 1990 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на сборочные единицы (блоки) и детали подвесок станционных трубопроводов ЭС. АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС с параметрами среды Ppao < 2.2 МПа (22 кгс/см2 и t раб < 425 $^{\circ}$ С или Py < 4.0 МПа (40 кгс/см2) для объектов, стролщихся в районах с расчетноя температурой наружного воздуха не ниже минус  $30^{\circ}$ С .

- 2. Типн унифицированных блоков и деталей, представленных в данном сборнике стандартов, и область их применения приведени в табл.1 + 8.
- 3. Конструкция, размеры, материал, допускаемые нагрузки на блоки и детали и технические требования к их изготовлению устанавливаются ОСТ 34-42-724-85 ÷ ОСТ 34-42-745-85.
  - 4. Маркировка по ТУ 34-42-10380-83.
- 5. Масси и длини допустимих пролетов трубопроводов приведены в обязательном приложении 1.



ЕРИДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Министерства рргетики и электрификации СССР F 86a от 30.08.85г.

ЛИ: ПТИ Энергомонтажпроект

Главный инженер

Ю.С.Беретной

Ленинградский филиал ПТИ Энергомонтавпроект

Главный инженер

А.М. Щагин

Заведующий отделом

В.И.Есарев О.В.Стрельников, Л.Л.Велитченко,

Л.Б.Крившич, Л.Н.Ратникова.

В. А. Андреев, И.В. Сметанина,

Л.В.Праутина

ВО Соразнергомонтах

П.И. Даларев

ВГНИГИИ Атомтеплоэлектропроект

В.Н.Охотин

Трест Теплоэнергооборудование

В.Н.Дробный

ано в печать 25.04.86

Формат 60x84<sup>I</sup>/I6

офсетная

Усл.печ.ж.8.37 Tmpax 1800

Заказ 476 Цена 98

аучно-технической информации по энергетике и электри-Минэнерго СССР, Москва, проспект Мира, д.68

афия Информанерго, Москва, I-й Переяславский пер., д.5

## CTP. 2 OCT 34-42-723-85

- 6. Выполнение монтажных швов сварных соединений элементов подвесок приведены в обязательном приложении 2.
- 7. Варманты крепления элементов подвесок к трубопроводам ТЭС в АЭС приведены в стандартах на блоки подвесок.
- 8. Контроль сварных швов узлов и деталей подвесов по TY 34-42-10380-83.
- 9. Варианты крепления элементов подвесок к коробам пылегазовездухопроводов приведены в обязательном приложения 2.
- 10. Намболее распространенные типы подвесок, которые могут быть собраны из представленных в сборнике стандартов блоков и деталей, приведены в приложении к данному стандарту. Наименование составляющих узлов, их количество и обозначение приведены в табл. І+7 <sup>ж</sup>.
- II. Для строительства энергособъектов в районах с расчетной температурой наружного воздужа наже минус 30°C применять для опор и подвесок трубопроводов следующие материалы:

сталь листовая марки 09 Г2C-I4 по ГОСТ I9282-73;

сталь круглая, уголки, швеллеры и двутавры из стали марки 0912С-14 по ГОСТ 19281-73;

болты из отали 35% по ГОСТ 4543-71 п.2.18М, класс прочностя 8.8 по ГОСТ 1759-70 с дополнительными требованиями по п.п.3 # 7 табл. IO:


гайки из стали 35X по ГОСТ 4543-71, класс прочности 10 rocr 1759-70.


 $^{*}$ в графе "Исполяения по рабочим чертежам" приведены обозначения соответствующих узлов и деталей, по рабочим чертежам "Унифицированные детали подвесок" Часть I.


## OCT34-42-723-85 Cmp.3


. Trans	Типы труб, мм			Допускаемая	MCDDANCHUR DAS MPUSONNOBBOOD US CANDAU		Cmp.
TUNDI	14		· ~	MOZDYSKO, KH ( KZC)	yenepod.		Γ.
узлов подвес	COK	DΗ	S	1 221	01. 29	20 70	$\Gamma$
Блок подвески прис	กลาหกม	57	3	0.9 ( 90 ) 1.5 ( 150)	03, 31	04, 32	]
DAOR HOUDECKU HPGC	HAN	76	3,4.5*	1,0	05, 33	06. 34	
для гаризанталь	OB.	89	3; 35;5*	2,0	07, 35		
прубопровод	251	108	3.5; 4, 5 <b>*</b>	2,9 ( 300)	09, 37	1	
( 001 34-42-724	-00/	133	4; 6 *	3,8 ( 390)	+	1.0	
<u> </u>	1	159	4,5;5,6	5,4 ( 550)		1	7
- 111	1 1	219	5;7;11*	11.7 ( 1200)		-	-70
甲 .	1 1	273	6;8;11*	18,1 (1850)			_
	1	325	6;8;12	1 2 <i>3,5 <u>( 2400</u>.</i>	17, 4		쉬
	.l. 1	377	6:9	28,4 ( 2900	19, 4		
<b>从</b> 。	<b>/\$</b> \	426	7.8*,9	33,3 ( 3400	) 21, 4		
- / <sup>*</sup> \ /	1	478	T	04010	-		
Link of	+	530	_	46.1 ( 4700	25,5	3 26,5	4
	40 226.84			53,9 (5500		5 28,5	
AA DH - 630 NO DCT 34		57		0.91 90		25 02.	
Блок подвески хо	<i>คบุทเ</i> กยใหน่	76	1	1.5 ( 150			
для горизонтал	AHH/X	89		* 20 ( 200			
mpyoonnobol	ans	1		* 2,9 ( 300	1) 07,	31 08,	
( 0CT 34- 42-72	5-85)	102		38/ 390	1) 09,	33 10,	34
( 00/34-42 /2	1				9) 11,	35 12,	
由	1	15					38
Ш	1	21.		101/105			40
T	1	27				41 18,	42
.}.	ılı -	32		2* 23.5   240	0) 1/1		44
Ü	Ψ	37		28,4 ( 290	0) 19,	43 20, 45 22	46
		4	26 7,8*;	9 33,3 (340	0) 21,	40 24	48
<del>ulu</del>	<del>yl</del> t	_	30 8	1	23,	47 24	, 40
		•	-		OT 7/1 /1	0-726-8	5
	_ i _ '\	١	NAS TH	=530 - no 0	C134-42	2-120-0	,

## Cm 4 OCT 34-42-723-85 **85** Стр.З OCT 34-42-723-85 Cmo. 5 שעט 1 Попдолжение табл 1 POPPOS. Продолжение табл. 1 Дапускаемая Испапнения для трубопообоооб из стали MM Типы บุรกขช้ กอชิช็ยขอห 5\* Dн KH (KEC) WACDOD KOPPOS. LIA Исполнения для 02, 30 Tunsi 01, 29 02, 30 *QONUCKDIEHD*I 90) n9 ( труб, мм 57 3 Блак подвески приварной 04.32 труболоовадав 03. 31 04, 32 USAOB TOBBECOK 150) HOIZDU3KO. 1,5 ANA BEDMUKANBHBIX 76 3:45 06, 34 U3 CMANU Cmo. 200) 05, 33 06, 34 *ทากบดิจกากจชิงสิขชิ* 2.0 ( KH (KEC) 08,36 5 OCT 34-42-727-85) 280) 07, 35 08, 36 10, 38 чглевод. 2,9 *KDDDD03* 108 35:4:5 390) 09, 37 10, 38 12. 40 3 Блок подвески 49 ( 90) 3.8 01. 43, -02,44, 133 4; 6 14, 42 76 11, 39 12, 40 3; 45\* 1.5 ( 150) 550) 03, 45, - 04, 46, -C ONDOHOÙ BUNKINT 5,4 159 15, 44 89 14, 42 3, 35.5 13. 41 20 ( 200) 05, 47, 85 08, 48, 86 1200) PAR SODUBOHITOURAHAY 11.7 ( 18, 46 108 35, 4, 5 2,9 ( 300) 07, 49, 87 08, 50, 88 1850) 15, 43 15, 44 трубопроводов 18.1 273 6:8:11 20,48 325 6:8:12 23.5 ( 2400) 17, 45 18, 46 133 4: 5\* 38 ( 390) 09, 51, 89 10, 52, 90 ( DCT 34-42-726-85) 22,50 28.4 ( 2900) 19, 47 20, 48 159 45, 5,6 5.4 ( 550) 11, 53, 91 12,54, 92 377 6:9 24,52 219 25,54 6, 7, 11 13. 55, 93 14, 56, 94 147 ( 1200) 21, 49 22, 50 426 33.3 *| 3400* 28,56 273 6; 8; 11 18.1 ( 1850) 15, 57, 95 16, 58, 96 23. 51 24.52 02, 26 325 6; 8:12\* 23,5 ( 2400) 17, 59, 97 18, 60, 98 25, 53 26.54 46.1 ( 4700) 530 04, 28 *377* 47.1 | 4800) 27, 55 | 28, 56 284 (2900) 19. 61, 99 20.62, 100 64 [INA] ], > 630-no OCT 34-42-738-85 630 8:12 06,30 426 7, 8 . 9 02, 28 08,32 21, 63,101 22,64,102 Блок подвески хомутовый 90) 01. 27 57 3 0.9 ( 33.3 ( 3400) 478 10,34 23, 65,103 24, 56, 104 для вертикальных 150) 03. 29 04, 30 1,5 ( 76 3:45 530 46.1 (4700) 25, 67,105 26,68,106 трубопроводов ( 001 34-42-728-85) 12, 36 5 8 35 05, 31 06, 32 200) 2.0 ( 630 8: 12 66.7 ( 6800) 27, 69,107 28,70,108 14,38 07, 33 08,34 2.9 ( 300) 720 8.9.10\*11 78,5 ( 8200) 29,71,109 30,72,110 39 15, 40 10, 36 09. 35 3901 133 4:6\* 3.8 ( 98,5(10000) 31, 73,111 32,74,112 18, 42 820 9:10\*:11 12, 38 85 5.4 ( 550) 11, 37 43 20,44 920 112.8 (11500) 33,75,113 34,76,114 13, 39 14, 40 11.7 ( 1200) 22,46 147,1 (15000) 35,77,115 36,78,116 1020 10; 14 16, 42 47 24,48 18.1 ( 1850) 15, 41 1220 10 : 11:14 37, 79, 117 38, 80, 118 23.5 ( 2400) 17, 43 18, 44 196,2 (20000) 39, 81,119 40, 82,120 1420 2-726-85 20, 46 28.4 ( 2900) 19, 46 41, 83, 121 42, 84, 122 7:8,9 33,3 ( 3400) 21, 47 22, 48 426 23. 49 24. 50 530 8 51 26, 52 25, INA D. -630-1000134-42-738-85 630 8; 12 7 1 115









## OCT 34-42-723-85 Cmx 15 Cmp. 14 OCT 34-42-723-85 LICHOSHEHUS NO Προευδ Продолжение табл. 5 Makcumano ROU MORCUMON HOU HOUPS SKE NM HORE HOREGASKO HOREGASKO HOREGASKON HOREGAS HO *ΔαδαγυΝ* чертежам HCDDAHEHUA DO OCT Tunel Типы LUCIPIETP *Допискаемая* 43.008 nodbecak Стр. 0ET 34-42-741-85 mazu излов подвесок нагрузка, рабочим 18-177, 000 O1 d, 1,26 (128) KH (KEC) *чертежам* Блок пружинный 34-42-742-85 -01 MM 02 2.73 (278) OCT 34-42-743 -85 18-174...-02 1-01... 1-03 -02 03 ' 4.41 450 5,24 (534) Τяга ρезьбовая 12 03, 04, 05 1-04...-1-05 -03 14,7 ( 1500) 14 16 800 (816) C YWKOM 06, 07, 08 1-07. 1-09 -04 23,5 ( 2400) 05 1-UCT 34-42-741-85 20 11,67 (1190) 09, 10, 11 -05 33,3 ( 3400) 1-10... 1-12 06 24 15,34 (1666) 140 12, 13, 14 1-13... 1-15 -06 53,9 ( 5500) 07 30 19,66 (2005) -07 15, 16, 17 1-18 78,4 ( 8000) 1-16... 08 36 26,34 (2686) 18, 19, 20 -08 1-21 107.9 (11000) 1-19.. 09 69 42 32,60 (3325) -09 21, 22, 23 1-24 147.1 (15000) 1-21. 10 4асть 48 4000 (4080) 24 25, 26 -10 1-25... 1-27 195.1 (20000) 11 56 48.60(4955) -11 4.4 ( 450) 1-28 12 12 5845 (5960) -12 78,4 ( 8000) 1-29 13 36 1.26 (128) 1-30... 1-31 18-179100-01 -13 4,4 ( 450) 14 12 273 (278) -14 14.7 ( 1500) 1-32... 1-33 02:03 16 5.24 (534) 15 04; 05; 06 -15 1-34... 1-36 23.5 / 2400) 16 20 8,00 (816) 07:08 33,3 ( 3400) 1-37... 1-38 -16 24 17 11.67 /1190) 1-40 09; 10 1-39... -17 53,9 ( 5500) 30 18 16,34 (1666) 70 11; 12 1-42 78,4 ( 8000) 1-41... -18 35 19 19.66 (2005) -19 01... 08 Тяга шарнирная 0СТ 34-4<u>2</u>-742-85 4.4 ( 450) 20 25,34(2686) 14,7 ( 1500) 09... 16 -20 21 16 32,60(3325) 17... 23.5 ( 2400) -21 20 76 40,00 (4080) 22 -22 33,3 ( 3400) 21. . 28 *Часть* 48,60 (4955) 23 24 29.. 35 2 24 -23 53,9 ( 5500) 30 5845 (5960) 37. . . 40 78,4 ( 8000) 36 THE PROTEKA 41... 1079 (11900) Mannagueri B **I**6

