

IDENTIFICAÇÃO

EC- ACB 0010	NOMENCLATURA ELEVADOR FAMASA 2	FN 71014/01	LOCAL NA UNIDADE ANDAR TÉRREO ACB - PRÓX BIELOMATIK
---------------------	--	-----------------------	---

DESCRIPTIVO E NECESSIDADE DE ENTRADA	ELEVADOR FAMASA 2 NECESSÁRIO ENTRADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA/MECÂNICA E LIMPEZA DO LOCAL DE APARAS		
---	---	--	--

LOCALIZADO EM ÁREA CLASSIFICADA	VOLUME (m³): 61,2 M3	VENTILAÇÃO (m³/hora): VENTILAR 612 M3	Aparelho: ATS-250-P - Vazão: 2500m³/h Tempo de insuflação: 15 minutos	ACESSOS/BOCAS DE VISITAS: 1 ACESSO A NIVEL DO SOLO VERTICAL COM ESCALA FIXA OU TRIPÉ DE 1,7 M DIMENSÃO BV: 1 x 1 M
--	---------------------------------------	--	--	---

ATIVO?	SIM	NÃO	DIMENSÃO EC(M)	H: 1,7	L: 6	C: 6
---------------	------------	------------	-----------------------	---------------	-------------	-------------

AGENTE	RISCOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROLE
FÍSICOS	Calor em condições adversas e ruído intermitente Umidade	Estabelecer regime de trabalho intermitente caso necessário e uso obrigatório de protetor auricular. Realizar a retirada de água em caso de inundação para entrada
QUÍMICOS	Presença de H2S - Sulfeto de Hidrogênio	Realizar monitoramento contínuo da atmosfera devido a presença de sulfeto de hidrogênio e ventilação mecânica forçada para supressão do gás em caso de detecção do gás.
BIOLOGICOS	Não se aplica	Não se aplica.
ERGONÔMICOS	Postura inadequada	Estabelecer períodos de descanso de acordo com a tarefa a ser realizada.
ACIDENTES	Queda de ferramentas	Uso correto de capacete de segurança, manter todo ferramental devidamente ancorado.
	Piso escorregadio, obstáculos fixos e móveis	Acessar e movimentar-se no EC com cuidado e atenção.
	Queda de altura	Utilizar cinto de segurança tipo paraquedista provido de argolas de ombro para içamento e talabarte.
	Animais peçonhentos	Avaliar o local antes da entrada e caso houver picada ser encaminhado ao ambulatório da unidade o mais rápido possível.
ATMOSFÉRICOS	Choque elétrico, queda de mesmo nível ou diferente e outras energias nocivas	Providenciar o bloqueio dos sistemas elétricos, hidráulicos, mecânicos, pneumáticos e válvulas através do PLACARD do equipamento. Todos os envolvidos na atividade deverão participar do bloqueio. Qualquer atividade acima de 1,20m
	Deficiência de O ₂	Monitoramento contínuo da atmosfera e manter o sistema de ventilação mecânica em operação CONTINUAMENTE.
	Atmosfera enriquecida com O ₂	Monitoramento contínuo da atmosfera e manter o sistema de ventilação mecânica em operação CONTINUAMENTE.

<p>EQUIPAMENTOS E EQUIPE DE RESGATE - Prancha rígida; máscara autônoma de pressão positiva. Contingente mínimo de 2 pessoas para os procedimentos de resgate. O profissional adentra o EC com cinto de segurança para os trabalhos. Em caso de resgate, o vigia aciona o resgatista e o mesmo adentra o EC e puxa a vítima na horizontal até a entrada do EC. Após retirada do EC, pranchamento e encaminhamento ao ambulatório.</p>	
---	--

<p>INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RESGATE - Todos os equipamentos de resgate deverão ser instalados ou estarem disponíveis para uso no local da atividade antes do início da atividade seguindo PET e APR durante toda a realização das atividades. O bombeiro deverá vestir o EPR antes o acesso ao espaço confinado em caso de emergência. É vedado o acesso ao EC para resgate sem fazer uso do EPR. Todos os Trabalhadores Autorizados deverão estar com treinamento atualizados e acessar o Espaço Confinado com cinto de segurança tipo paraquedista para eventual resgate conforme PET e APR. Equipamentos necessários: Prancha rígida ou envelope, EPR.</p>	
---	--

CADASTRO FOTOGRÁFICO

<p>DESENHO VISTA SUPERIOR</p> <p>DESENHO VISTA LATERAL INTERNO</p>	<p>VISTA BV</p>	<p>VISTA GERAL EC</p>
--	-----------------	-----------------------

Foto1. Croqui / PlantaBaixa / Desenho do local objetivando entradas e acessos

Foto 2. Vista Geral de entrada e acessos do E.C

BLOQUEIOS DE ENERGIAS PARA LOTO (LOCKOUT/TAGOUT)

PARA ATENDIMENTO AO ÍTEM 33.1 alínea "d" E ÍTEM 33.3.2 PARA ENTRADA NO E.C DEVERÁ SER REALIZADO BLOQUEIO DAS ENERGIAS PERIGOSAS CONFORME PADRÃO SYLVAMO PLACARD EHS-SEG-PRO_002469 - PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE ENERGIAS E ANEXAR O DOCUMENTO JUNTO AO INVENTÁRIO PARA CONSULTA.