

# 中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号/No. : 2021122312114639

认证委托人名称:盈凡热控技术(上海)有限公司

认证委托人地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路18号综合楼第三层A部位

生产者名称:盈凡热控技术(上海)有限公司

生产者地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路18号综合楼第三层A部位

生产企业名称:盈凡热控科技(苏州)有限公司(L049562)

生产企业地址:苏州市漕湖街道方桥路528号4号楼

认证依据标准:GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

产品名称:自调控伴热线

系列/型号/规格:5CTV2-CT, 8CTV2-CT, 10CTV2-CT, 5CTV2-CR, 8CTV2-CR, 10CTV2-CR;防爆标志: Ex eb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db; 电气参数详见附件。

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2023年09月04日

有效期至: 2025年04月16日

此证书的有效性以定期监督获得保持。


本证书为变更证书, 证书首次发证日期:2020年04月17日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或产品客服电话 010-88411888 查询。

**CQM**  
China Quality Mark

2023.09.04





# 中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 件

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2021122312114639

发证日期: 2023 年 09 月 04 日

型号: 5CTV2-CT、8CTV2-CT、10CTV2-CT、5CTV2-CR、8CTV2-CR、10CTV2-CR

防爆标志: Ex eb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db

电气参数: 最高工作电压 277VAC;

额定电流: 32A;

额定输出功率 (10°C 时): 5CTV2-CT/5CTV2-CR: 16W/m

8CTV2-CT/8CTV2-CR: 26W/m

10CTV2-CT/10CTV2-CR: 33W/m

温度组别: T6

最低安装温度: -50°C

最小弯曲半径: 13mm (20°C 时)、35mm (-50°C 时)

Ex 设备的特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件:

- 1) 产品环境使用温度为 -50°C ~ +40°C;
- 2) 本产品不能单独使用, 必须配用与环境相适应的防爆附件。

注: 此附件与证书同时使用时有效。

**CQM**  
China Quality Mark

2023.9.

