

ANÁLISIS DE CURVA I-V DETALLADO:

Inverter Name	String	Task Status	Detection Date	Inverter SN	Inverter Model	Rated capacity	Fill factor (FF)	Total yield	String Voc	String Isc	String Vmp	String Pm
Inv-20KTL-M5(COM2-3)	PV1	Successful	2025-06-09 15:26:33	TAXXXXXXXXXX	SUN2000-20KTL-M5	0	0.91	2228.12	504.7	6.43	459.3	2938.6
Inv-20KTL-M5(COM2-3)	PV2	Successful	2025-06-09 15:26:34	TAXXXXXXXXXX	SUN2000-20KTL-M5	0	0.7	2710.51	645.6	11.51	467.0	5186.5
Inv-20KTL-M5(COM2-3)	PV3	Successful	2025-06-09 15:26:33	TAXXXXXXXXXX	SUN2000-20KTL-M5	0	0.76	3008.95	589.7	11.42	483.6	5142.12
Inv-20KTL-M5(COM2-3)	PV4	Successful	2025-06-09 15:26:34	TAXXXXXXXXXX	SUN2000-20KTL-M5	0	nan	0.53	nan	nan	nan	nan

