

ANÁLISIS DE CURVA I-V DETALLADO:

Inverter Name	String	Task Status	Detection Date	Inverter SN	Inverter Model	Rated capacity	Fill factor (FF)	Total yield	String Voc	String Isc	String Vmp	String Pm
Inv-25KTL-M5(COM2-1)	PV1	Successful	2025-06-09 15:30:03	HVXXXXXXXXXX	SUN2000-25KTL-M5	0	0.84	3584.19	819.8	6.25	686.6	4292.62
Inv-25KTL-M5(COM2-1)	PV2	Successful	2025-06-09 15:30:03	HVXXXXXXXXXX	SUN2000-25KTL-M5	0	0.0	3267.68	0.0	0.0	0.0	0.0
Inv-25KTL-M5(COM2-1)	PV3	Successful	2025-06-09 15:30:03	HVXXXXXXXXXX	SUN2000-25KTL-M5	0	0.77	3890.18	770.3	11.29	637.4	6705.45
Inv-25KTL-M5(COM2-1)	PV4	Successful	2025-06-09 15:30:03	HVXXXXXXXXXX	SUN2000-25KTL-M5	0	nan	3.54	nan	nan	nan	nan

