

Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

5	umai	10	
1	OB.	FT	IVO

1	ODJEII	۷O	∠
2	ÂMBITC	DE APLICAÇÃO	2
3	DEFINIQ	ÇÕES	2
		ENTOS DE REFERÊNCIA	
5	RESPO	NSABILIDADES	3
6	REGRA	S BÁSICAS	3
	6.1 Con	siderações gerais	3
		ção das estruturas primárias trifásicas ou bifásicas	
	6.3 Ama	nração e encabeçamento das estruturas primárias nos condutores	6
	6.4 Estr	uturas básicas	7
	6.4.1	N3 - Estrutura Rede Primária Nua para encabeçamento simples	7
	6.4.2	N4 - Estrutura Rede Primária Nua para ângulos e encabeçamento duplo	
	6.4.3	M1 - Estrutura Rede Primária Nua em Tangente ou pequenos ângulos	11
	6.4.4	M2 - Estrutura Rede Primária Nua para ângulos	13
	6.4.5	M3 - Estrutura Rede Primária Nua para encabeçamento simples	15
	6.4.6	M4 - Estrutura Rede Primária Nua para ângulos e encabeçamento duplo	17
	6.4.7	B1 - Estrutura Rede Primária Nua em Tangente ou pequenos ângulos	20
	6.4.8	B2 - Estrutura Rede Primária Nua para ângulos	22
	6.4.9	B3 - Estrutura Rede Primária Nua para encabeçamento simples	24
	6.4.10	B4 - Estrutura Rede Primária Nua para ângulos e encabeçamento duplo	26
7	CONTR	OLE DE REGISTROS	28
8	ANEXO	S	28
9	REGIST	RO DE ALTERAÇÕES	28

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	1 de 28
			Rodrigues	11/12/2023	



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

#### 1. OBJETIVO

A presente publicação tem por objetivo padronizar as estruturas de montagem de redes primárias de distribuição aérea com condutores nus, classe de tensão 34,5kV, das distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

### 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

#### 2.1 Empresa

Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

#### 2.2 Área

Engenharia, Operações de Campo, Obras e Manutenção, Planejamento de Suprimentos, Qualificação de Materiais e Fornecedores, Compras e Gestão de Ativos.

### 3. DEFINIÇÕES

#### Unidade compatível (UnC) para fixação das estruturas

São conjuntos de materiais necessários para a fixação das estruturas nos postes da rede de distribuição. Estes materiais variam de acordo com o tipo de estrutura e carga nominal do poste.

#### 4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Documento técnico CPFL 2428 Gerenciamento Controle e Disposição de Resíduos

Documento técnico CPFL 3648 Projeto de Rede de Distribuição

Documento técnico CPFL 915 Cabo de Alumínio Nu CA

Documento técnico CPFL 1511 Placa para Numeração de Postos da Rede de Distribuição

Documento técnico CPFL 4656 Placa de Numeração Adesiva de Postos da Rede de Distribuição

Documento técnico CPFL 4955 Estaiamento de Postes

Documento técnico CPFL 11836 Afastamentos Mínimos para Redes de Distribuição

Documento técnico CPFL 12752 Engastamento de Postes

Documento Técnico CPFL 15730 Vademecum – Estrutura Primária Rede Nua

Documento técnico CPFL 13045 Esfera de Sinalização para Rede de Distribuição

Documento técnico CPFL 221 Condutores de Alumínio com Alma de Aço

Documento técnico CPFL 3842 Numeração de Postos de Rede de Distribuição

Nota: considerar a última revisão dos documentos e normas acima citados.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	2 de 28
			Rodrigues	11/12/2023	



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

#### 5. RESPONSABILIDADES

A área de Engenharia de Normas e Padrões das distribuidoras do Grupo CPFL é a responsável pela publicação deste documento.

#### 6. REGRAS BÁSICAS

#### 6.1 Considerações gerais

- A) Na elaboração da presente padronização, foram considerados para estruturas novas os condutores nus de alumínio com alma (CAA) nas bitolas de 1/0AWG e 336,4MCM. Para manutenção de estruturas já existentes acrescentam-se os condutores nus de alumínio com alma (CAA) nas bitolas 4/0AWG e 477MCM.
- B) Na elaboração das relações de materiais foram previstas arruelas, a fim de evitar contato direto da cabeça ou porca do parafuso com superfícies da cruzeta.
- C) A utilização do padrão de redes de distribuição 34,5kV deverá ser precedida de estudo de viabilidade técnico x econômico, pela área responsável pela Gestão de Ativos.
- D) Os ângulos indicados para as estruturas com isoladores de pino foram calculados considerando-se uma carga nominal de 100daN por pino e para as condições de vento e temperatura da tabela de flechas e trações.
- E) As dimensões são dadas em milímetros, salvo indicação em contrário.
- F) Para a identificação da Classe de Tensão das estruturas, é acrescentado no final de cada mnemônico "-3" (34,5kV);
- G) A estrutura de ancoragem (N4, M4 ou B4) deverá ser instalada a cada 500 metros, aproximadamente, visando assegurar maior confiabilidade ao projeto mecânico da rede, além de facilitar a construção e eventual troca de condutores.
- H) Em toda rede de distribuição convencional ou compacta de 34,5kV, deverão ser instaladas esferas de sinalização (GED-13045 Esfera de Sinalização para Rede de Distribuição) em toda sua extensão na região urbana, nos vãos entre os postes. Para as redes convencionais instalar as esferas de sinalização na fase do meio.
- I) As esferas deverão ser orçadas avulsas para atender todos os vãos da rede de distribuição de 34,5kV na região urbana.
- J) Havendo neutro, considerá-lo comum ao secundário. Quando o neutro for instalado na mesma cruzeta da primária em travessias, deve ser da mesma seção das fases.
- K) A parte da cruzeta com maior número de isoladores deve ficar do lado da rua.
- L) Na presente padronização, em cada item está colocado o Mnemônico antes da descrição da respectiva estrutura. O mnemônico é utilizado nas legendas de projeto e na base cadastral elétrica da CPFL.
- M) Nas Listas de Materiais são indicadas as quantidades para Poste de Concreto Circular.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	3 de 28
			Rodrigues	11/12/2023	



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

- N) Para a identificação do material da cruzeta, é inserido no mnemônico um detalhe correspondente:
- a. Para madeira não há detalhamento
- b. Para ferro é inserido a letra "f"
- c. Para concreto especial ("Concrelev") a letra "cl"
- d. Para polimérica a letra "p"
- e. Para fibra de vidro as letras "fv"
- O) Para a construção de redes bifásicas, segue-se este mesmo padrão com a eliminação da fase do meio, utilizando-se as duas fases laterais.
- P) Obras realizadas pela CPFL deverão ser utilizadas cruzetas poliméricas ou fibra de vidro ou de concreto leve, conforme o estabelecido no projeto.

#### 6.2 Fixação das estruturas primárias trifásicas ou bifásicas

Poste de Concreto Circular (11 a 15 metros)

Estruturas Tipo N1 - M1										
daN 200 400 600 800 1000 1200										
UnC	98065	261	21124	263	21125	1193				
Cinta de aço	140	180	200	210	240	250				
(mm)	150	190	210	230	250	270				

Estruturas Tipo N2 - N3 - N4 - M2										
daN	200	400	600	800	1000	1200				
UnC	21120	93369	21121	2232	93371	21122				
Cinta da asa (mm)	150	170	190	210	230	240				
Cinta de aço (mm)	150	180	200	230	240	250				
Parafuso Espaçador (mm)	550	550	600	550	650	650				

	Estruturas Tipo B1											
daN 200 400 600 800 1000 1200												
UnC	21130	266	21131	268	21132	21195						
Cinta de aço	150	180	200	210	240	250						
(mm)	160	190	210	230	250	270						

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	4 de 28
			Rodrigues	11/12/2023	



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

Estruturas Tipo B2										
daN	200	400	600	800	1000	1200				
UnC	21133	2189	21134	2233	21135	2245				
Cinta de aço (mm)	150	180	200	210	240	250				
Cinta de aço (min)	160	190	210	230	250	270				
Parafuso espaçador (mm)	450	450	500	550	600	600				

Estruturas Tipo B3 - B4										
daN	200	400	600	800	1000	1200				
UnC	21136	21137	21138	22237	21139	22246				
Cinta de aço (mm)	150	170	200	230	240	250				
Cinta de aço (min)	160	190	210	230	250	270				
Parafuso espaçador (mm)	450	450	500	550	600	600				

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	5 de 28
			Rodrigues	11/12/2023	



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

Estruturas Tipo M3 - M4								
daN	daN 200 400 600 800 1000 1200							
UnC	21127	2409	21128	2236	21129	2247		
Cinta de	150	180	200	210	240	250		
aço (mm)	160	190	210	230	250	270		
Parafuso espaçador (mm)	450	450	500	550	600	600		

### 6.3 Amarração e encabeçamento das estruturas primárias nos condutores

Arranjos	Amarração N1-B1-M1	Amarração dupla N2-B2-M2	Encabeçamento N3 B3 M3	Amarração / Encabeçamento N4 B4 M4
3S1/0	21751	21752	705	21765
3\$4/0			816	21766
<b>3S336</b>			1374	21767
3S477			1376	21768

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	6 de 28
			Rodrigues	11/12/2023	




Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

### 6.4 Estruturas básicas

### 6.4.1 N3 - Estrutura Rede Primária Nua para encabeçamento simples



N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	7 de 28
			Rodrigues	11/12/2023	



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

	Estrutura Primária N3							
ltem	Quantidade	Descrição	GED					
13	2	Cruzeta 90 x 90 x 2000 mm	10503					
4	4	Mão Francesa Plana com furo oblongo - 726mm	2928					
9	3	Porca olhal	1338					
6	4	Parafuso de Cabeça Quadrada M16 x 150mm	1315					
1	4	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210					
10	3	Isolador de Ancoragem	2904					
•Cruze	eta de fibra de vid	ro: N3fv-3 (73066)						

	Fixação da estrutura no poste (vide <u>item 6.2</u> )						
5	2	Parafuso Espaçador D16x (adequado) mm	1319				
7	2	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 45mm	1312				
6	2	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 150mm	1312				
3	2	Sela para Cruzeta	1366				
2	2	Cinta para Poste de Seção Circular	931				
1	10	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210				

	Encabeçamento do condutor (vide <u>item 6.3</u> )						
11	3	3	Manilha Sapatilha	1297			
12	3	3	Alça Pré-formada Distribuição	3200			


N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	8 de 28
			Rodrigues	11/12/2023	



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

# 6.4.2 N4 - Estrutura Rede Primária Nua para ângulos e encabeçamento duplo



Condutores AWG/MCM	Ângulos
1/0	40° a 60°
366,4	20º a 60º

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	9 de 28
			Rodrigues	11/12/2023	



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

	Estrutura Primária N4							
lte m	Quantidade Descrição							
16	2	Cruzeta 90 x 90 x 2000 mm	10503					
4	4	Mão Francesa Plana com furo oblongo - 726mm	2928					
12	6	Porca olhal	1338					
4	4	Parafuso de Cabeça Quadrada - 16 x 150mm	1315					
6	4	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210					
13	6	Isolador de Ancoragem Polimérico	2904					
10	3	Isolador Pino Polimérico - 34,5kV	2903					
9	3	Pino Haste de Aço para Isolador - 16X344mm	1328					

•Cruzeta de fibra de vidro: N4fv-3 (73068)

•Estrutura equipamento (sem isoladores pino) cruzeta de fibra de vidro: N4fv-3(aberta) (51088)

	Fixação da estrutura no poste (vide <u>item 6.2</u> )					
5	2	Parafuso Espaçador D16x (adequado) mm	1319			
7	2	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 45mm	1312			
8	2	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 150mm	1312			
3	2	Sela para Cruzeta	1366			
2	2	Cinta para Poste de Seção Circular	931			
1	10	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210			

	Amarração e Encabeçamento do condutor (vide <u>item 6.3</u> )					
14	14 6 Manilha Sapatilha 1297					
15	15 6 Alça Preformada de Distribuição					
11	0,35	Fio de alumínio nu para amarração	957			

Conexões (GED 3586)				
-	3	Conector Tipo Cunha Alumínio	2830	


N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	10 de
			Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

# 6.4.3 M1 - Estrutura Rede Primária Nua em Tangente ou pequenos ângulos



Condutores AWG/MCM	Ângulos
1/0	0º a 20º
336,4	0º a 10º

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	11 de
			Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

Estrutura Primária M1							
lte m	Descricao Descricao						
11	1	Cruzeta 90 x 90 x 2000 mm	10503				
9	3	Isolador Pino Polimérico - 34,5kV	2903				
8	3	Pino Haste de Aço para Isolador - 16X344mm	1328				
4	1	Mão Francesa Perfilada 993mm	1301				
7	1	Parafuso de Cabeça Quadrada - M16 x 150mm	1315				
1	1	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210				

•Cruzeta de fibra de vidro: M1fv-3 (73622)

		Fixação da estrutura no poste (vide item 6.2)	
1	1	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210
2	2	Cinta para Poste de Seção Circular	931
5	1	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 45mm	1312
6	1	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x150mm	1312
3	1	Sela para Cruzeta	1366

Amarração do condutor ( vide <u>item 6.3</u> )					
10	0,35	Fio de alumínio nu para amarração	957		


N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	12 de
	-		Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

# 6.4.4 M2 - Estrutura Rede Primária Nua para ângulos



Condutores AWG/MCM	Ângulos
1/0	20º a 40º
336,4	10º a 20º

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	13 de
			Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

Estrutura Primária M2						
ltem	Item Quantidade Descrição					
12	2	Cruzeta 90 x 90 x 2000 mm	10503			
10	6	Isolador de Pino Polimérico - 34,5kV	2903			
9	6	Pino Haste de Aço para Isolador – 16x344mm	1328			
4	2	Mão Francesa Perfilada 993mm	1301			
6	2	Parafuso de Cabeça Quadrada M16 x 150mm	1315			
1	2	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210			

•Cruzeta de fibra de vidro: M2fv-3 (73625)

	Fixação da estrutura no poste (vide <u>item 6.2</u> )						
7	2	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 45mm	1312				
8	2	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 150mm	1312				
5	2	Parafuso Espaçador D16x (adequado) mm	1319				
3	2	Sela para Cruzeta	1366				
2	2	Cinta para Poste de Seção Circular	931				
1	10	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210				

	Amarração do condutor (vide <u>item 6.3</u> )					
11	0,7	Fio de alumínio nu para amarração	957			


N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	14 de
	-		Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

# 6.4.5 M3 - Estrutura Rede Primária Nua para encabeçamento simples



N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	15 de
			Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

Estrutura Primária M3						
Item	Item Quantidade Descrição					
13	2	Cruzeta 90 x 90 x 2000 mm	10503			
4	2	Mão Francesa Perfilada 993mm	1301			
9	3	Porca Olhal	1338			
10	3	Isolador de Ancoragem Polimérico	2904			
6	2	Parafuso de Cabeça Quadrada - M16 x 150mm	1315			
1	2	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210			

•Cruzeta de fibra de vidro: M3fv-3 (73076)

Fixação da estrutura no poste (vide <u>item 6.2</u> )						
5	3	Parafuso Espaçador D16x (adequado) mm	1319			
7	2	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 45mm	1312			
8	2	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 150mm	1312			
3	2	Sela para Cruzeta	1366			
2	2	Cinta para Poste de Seção Circular	931			
1	14	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210			

Encabeçamento do condutor (vide <u>item 6.3</u> )						
12	12 3 Alça Preformada de Distribuição					
11	3	Manilha Sapatilha	1297			


N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	16 de
			Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

# 6.4.6 M4 - Estrutura Rede Primária Nua para ângulos e encabeçamento duplo



Condutores AWG/MCM	Ângulos
1/0	40° a 60°
336,4	20° a 60°

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	17 de
	-		Rodrigues	11/12/2023	28



Tipo de Documento: Padrão de Instalação

Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari Rodrigues	Publicação: 11/12/2023	18 de 28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

	Estrutura Primária M4						
Item	Item Quantidade Descrição						
16	2	Cruzeta 90 x 90 x 2000 mm	10503				
4	2	Mão Francesa Perfilada de 993mm	1301				
12	6	Porca Olhal	1338				
10	3	Isolador de Pino Polimérico - 34,5kV	2903				
9	3	Pino Haste de Isolador - 16 x 294mm	1328				
13	6	Isolador de Ancoragem Polimérico	2904				
6	2	Parafuso de Cabeça Quadrada - 16 x 150mm	1315				
1	2	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210				

•Cruzeta de fibra de vidro: M4fv-3 (54114)

•Estrutura equipamento (sem isoladores pino) cruzeta de fibra de vidro: M4fv-3(aberta) (63079)

	Fixação da estrutura no poste (vide <u>item 6.2</u> )				
5	5 Parafuso Espaçador D16x (adequado) mm 1319				
7	2	Parafuso de Cabeça Abaulada - M16 x 45mm	1312		
8	8 2 Parafuso de Cabeça Abaulada - M16 x 150mm		1312		
3	2	Sela para Cruzeta	1366		
2	2	Cinta para Poste de Seção Circular	931		
1	14	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210		

	Amarração e Encabeçamento do condutor (vide <u>item 6.3</u> )					
14	14 6 Manilha Sapatilha 1297					
11	0,35	Fio de alumínio nu para amarração	957			
15	6 4	Alça Preformada de Distribuição	3200			

Conexões (GED-3586)					
18	3	Co	nector Tipo Cunha Alumínio	2830	


N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	19 de
	-		Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

# 6.4.7 B1 - Estrutura Rede Primária Nua em Tangente ou pequenos ângulos



Condutores AWG/MCM	Ângulos
1/0	0º a 10º
336,4	0º a 5º

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	20 de
	-		Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

Estrutura Primária B1						
ltem	Quantidade	Quantidade Descrição				
11	1	Cruzeta 90 x 90 x 2000 mm	10503			
8	3	Pino Haste de Aço para Isolador - 16X344mm 133				
9	3	Isolador Pino Polimérico - 34,5kV	2903			
4	1	Mão Francesa Perfilada 1971mm	1301			
7	1	Parafuso de Cabeça Quadrada - 16 x 150mm	1315			
1	1	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210			

•Cruzeta de fibra de vidro: B1fv-3 (72188)

Fixação da estrutura no poste (vide item 6.2)						
1	1	1 Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm				
2	2	Cinta para Poste de Seção Circular	931			
5	1	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 45mm	1312			
6	1	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 150mm	1312			
3	1	Sela para Cruzeta	1366			

Amarração do condutor ( vide <u>item 6.3</u> )					
10	0,35	Fio de alumínio nu para amarração	957		


N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	21 de
			Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

# 6.4.8 B2 - Estrutura Rede Primária Nua para ângulos



Condutores AWG/MCM	Ângulos
1/0	10º a 20º
336,4	5º a 10º

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	22 de
			Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

Estrutura Primária B2						
Item	Item Quantidade Descrição					
12	2	Cruzeta 90 x 90 x 2000 mm	10503			
9	6	Pino Haste de Aço para Isolador – 16x344mm 132				
10	6	Isolador Pino Polimérico - 34,5kV 290				
4	2	Mão Francesa Perfilada de 1971mm	1301			
6	2	Parafuso de Cabeça Quadrada - M16 x 150mm	1315			
1	2	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210			
	(a. da Charada da Ada	Do( 0 (7000F)				

•Cruzeta de fibra de vidro: B2fv-3 (73065)

	Fixação da estrutura no poste (vide <u>item 6.2</u> )						
7	7 Parafuso de Cabeça Abaulada - M16 x 45mm						
8 2 Parafuso de Cabeça Abaulada - M16 x 150mm							
5	5 2 Parafuso Espaçador D16x (adequado) mm						
3	2	2 Sela para Cruzeta 1366					
2 2 Cinta para Poste de Seção Circular 931							
1	14	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210				

Amarração do condutor (vide <u>item 6.3</u> )					
11	0,7	Fio de alumínio nu para amarração, bitola 4AWG	957		


N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	23 de
			Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

# 6.4.9 B3 - Estrutura Rede Primária Nua para encabeçamento simples



Condutores AWG/MCM	Ângulos
1/0	10º a 20º
336,4	5º a 10º

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	24 de
			Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

Estrutura Primária B3					
Item	Item Quantidade Descrição				
13	2	Cruzeta 90 x 90 x 2000 mm	10503		
4	2	Mão Francesa Perfilada de 1971mm	1301		
9	3	Porca Olhal 13			
10	3	Isolador de Ancoragem Polimérico	2904		
6	2	Parafuso de Cabeça Quadrada - 16x150mm	1315		
1	2	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210		
	(a. da Charada da Calara F	201 0 (70007)			

•Cruzeta de fibra de vidro: B3fv-3 (73067)

	Fixação da estrutura no poste (vide item 6.2)					
7	7 Parafuso de Cabeça Abaulada - M16x45mm					
8 2 Parafuso de Cabeça Abaulada - M16x150mm						
3	3 2 Sela para Cruzeta					
2 Cinta para Poste de Seção Circular						
1	14	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210			
5	3	Parafuso Espaçador D16x(adequado)mm	1319			

Encabeçamento do condutor (vide <u>item 6.3</u> )					
12	12 3 Alça Preformada de Distribuição 3200				
11 3 Manilha Sapatilha					


N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	25 de
	-		Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

# 6.4.10 B4 - Estrutura Rede Primária Nua para ângulos e encabeçamento duplo



Condutores AWG/MCM	Ângulos
1/0	20º a 60º
336,4	10º a 60º

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	26 de
			Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

Estrutura Primária B4						
lte m	Quantidade	Descrição	GED			
16	2	Cruzeta 90 x 90 x 2000 mm	10503			
4	2	Mão Francesa Perfilada de 1971mm	1301			
12	6	Porca Olhal 133				
9	3	Pino Haste de Isolador 16x294mm 15kV				
10	3	Isolador Pino Polimérico - 34,5kV 2903				
13	6	Isolador de Ancoragem Polimérico de 25kV	2904			
6	2	Parafuso de Cabeça Quadrada - 16x150mm	1315			
1	2	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm 1210				
•Cruzeta de fibra de vidro: B4fv-3 (73069)						

Fixação da estrutura no poste (vide <u>item 6.2</u> )							
5	5 Parafuso Espaçador D16x (adequado) mm						
7	2	Parafuso de Cabeça Abaulada M16x45mm					
8	2	Parafuso de Cabeça Abaulada M16x150mm	1312				
3	2	Sela para Cruzeta 13					
2	2	Cinta para Poste de Seção Circular	931				
1	14	Arruela Quadrada 50x3mm furo 18mm	1210				

Amarração e Encabeçamento do condutor (vide <u>item 6.3</u> )					
11	11 0,35 Fio de alumínio nu para amarração 9				
15	6	Alça Preformada de Distribuição	3200		
14	6	Manilha Sapatilha	1297		

Conexões (GED-3586)				
18	3	Conector Tipo Cunha Alumínio	2830	

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	27 de
			Rodrigues	11/12/2023	28



Área: REDN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES

Título do Documento: Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Estruturas Básicas

### 7. CONTROLE DE REGISTROS

Não se aplica

### 8. ANEXOS

Não se aplica

# 9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

### 9.1. Colaboradores

Empresa	Colaborador	
CPFL Paulista	Marcelo de Moraes	
CPFL Piratininga	Celso Rogério Tomachuk dos Santos	
CPFL Santa Cruz	Marcio de Castro Mariano Silva	
CPFL Paulista	Felipe Moretti de Souza	

# 9.2. Alterações

Versão anterior	Data da versão anterior	Alterações em relação à versão anterior	
1.0	23/05/2006	Inclusão dos itens: 4.11 sobre a identificação da rede de distribuição de 34,5kV e 4.12 sobre a sinalização de rede elétrica particular ou de terceiros.	
1.1	25/08/2015	Geral: Substituição da cruzeta de madeira 90x90x2400mm por cruzeta polimérica 90x90x2400mm. Substituição do isolador de pino 34,5kV por isolador pino polimérico 34,5kV. Inclusão de UnC de amarração dos condutores nas estruturas que utilizam isoladores pinos poliméricos. Item 4 — Inclusão de normas complementares sobre meio ambiente. Item 6 - Estrutura eliminada por estar fora de padrão. Item 7 - Estrutura eliminada por estar fora de padrão.	
1.2	02/12/2016	Revisão do formato do documento Inclusão de estruturas com cruzetas de fibra de vidro oca.	
1.3	22/05/2018	Atualização o item 4. Documentos de referência Formatação atualizada conforme norma interna vigente Retirada do padrão com cruzeta polimérica	

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data	Página:
10568	Operacional	5.0	Leandro Gaspari	Publicação:	28 de
			Rodrigues	11/12/2023	28