

Tipo de Documento: Especificação Técnica

Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Cobertura Protetora para Cabo Nu

Público

Sumário

| 1. | OBJETIVO | 1 |
|----|--------------------------|---|
| 2. | ÂMBITO DE APLICAÇÃO | 1 |
| | DEFINIÇÕES | |
| | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA | |
| 5. | RESPONSABILIDADES | 2 |
| 6. | REGRAS BÁSICAS | 2 |
| 8. | ANEXOS | 4 |
| 9. | REGISTRO DE ALTERAÇÕES | 6 |

1. OBJETIVO

Esta especificação estabelece as características do material cobertura protetora para cabo nu, utilizado nas redes de distribuição do Grupo CPFL, doravante designadas neste documento como CPFL.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1 Empresa

Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

2.2 Área

Engenharia, Obras & Manutenção, Operação de Campo, Gestão de Ativos e Suprimentos.

3. DEFINIÇÕES

3.1 ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 10296 - Material Isolante Elétrico – Avaliação de sua Resistência ao Trilhamento Elétrico e Erosão sob Severas Condições Ambientais.

ABNT NBR NM IEC 60811 - Métodos de Ensaios Comuns Para os Materiais de Isolação e de Cobertura de Cabos Elétricos

Documento CPFL nº 221 – Condutores de Alumínio com Alma de Aço – Padrão Técnico.

Documento CPFL nº 915 - Cabo de Alumínio Nu CA - Padrão Técnico.

Documento CPFL nº 16078 – Cobertura Protetora para Cabo Nu – Especificação Técnica.

| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
|--------------|------------|---------|------------------------|------------------|---------|
| 16079 | Instrução | 1.4 | OSE CARLOS FINOTO BUEN | IO10/12/2021 | 1 de 6 |



Tipo de Documento: Especificação Técnica

Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Cobertura Protetora para Cabo Nu

5. RESPONSABILIDADES

A área de Engenharia de Normas e Padrões das distribuidoras do Grupo CPFL é a responsável pela publicação deste documento.

6. REGRAS BÁSICAS

6.1 Características Gerais

As coberturas serão aplicadas em cabos nus de alumínio (CA e CAA), padronizados pela CPFL conforme documentos técnicos CPFL nº 221 e 915, em redes aéreas primárias de distribuição de 15kV e 25kV.

6.1.1 Materiais

A cobertura deve ser constituída de material isolante resistente a intempéries, raios ultravioletas e às condições elétricas, mecânicas, térmicas e químicas a que são submetidas em uso.

Devem apresentar espessura contínua e uniforme ao longo de todo o seu comprimento, devem estar isentas de fissuras, rebarbas, trincas ou outros defeitos que prejudiquem o seu desempenho ou instalação.

Conforme o desenho ilustrativo, Anexo 1, as coberturas possuem especificações que variam de acordo com o material constituinte e a faixa de aplicação.

| | Espessura N | línima e (mm) |
|---------------------|--|--|
| Material | Faixa de Aplicação 6,36mm a 11,34mm | Faixa de Aplicação 16,90mm a 18,31mm |
| Plástico | 1,68 | 1,78 |
| Borracha e Silicone | 2,90 | 3,00 |

6.1.2 Identificação

A superfície externa da cobertura deve ser identificada a intervalos regulares, com caracteres permanentes, de forma legível e indelével, com dimensões adequadas dos caracteres, contendo no mínimo as seguintes informações:

- Nome do Fabricante;
- Código de Identificação do Fabricante
- Classe de Tensão (kV)
- Lote/data de fabricação.

| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
|--------------|------------|---------|------------------------|------------------|---------|
| 16079 | Instrução | 1.4 | OSE CARLOS FINOTO BUEN | IO10/12/2021 | 2 de 6 |



Tipo de Documento: Especificação Técnica

Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Cobertura Protetora para Cabo Nu

6.1.3 Código de Identificação - Fabricante

Para cada classe de tensão e faixa de bitolas dos condutores a serem protegidos, existe identificação específica do material, por cada fabricante, recíproca aos códigos de material CPFL. Os códigos da cobertura, para cada fabricante, se relacionam aos códigos CPFL da seguinte forma:

| Código CPFL | Código TYCO (Raychem) | Código 3M | Código LEAL (Salisbury) |
|----------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| 40-000-034-851 | MVLC-14-A/U | CSCD-16C | 58-100SC |
| 40-000-034-852 | MVLC-14-A/241 | Não fornece | Não fornece |
| 40-000-034-853 | MVLC-18-A/U | CSCD-22C | 34-25SC |
| 40-000-034-854 | MVLC-18-A/241 | Não fornece | Não fornece |

6.2 Ensaios

Os ensaios para o recebimento do material são os abaixo relacionados, e os procedimentos e parâmetros de aceitação estão descritos no documento técnico da CPFL nº 16078.

- a) Verificação Visual e Dimensional;
- b) Tensão Suportável 60 Hz A seco (1 minuto);
- c) Resistência a Tração e Alongamento Máximo;
- d) Rigidez Dielétrica.

7. CONTROLE DE REGISTROS

Não se aplica.



Tipo de Documento: Especificação Técnica

Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões


Título do Documento: Cobertura Protetora para Cabo Nu

GIA

8. ANEXOS

Anexo 1 - Desenho do material

Cobertura protetora para cabo nu.



Nota: Desenho ilustrativo. Pequenas variações de forma nas partes não cotadas serão admissíveis, desde que mantidas as características elétricas e mecânicas especificadas neste padrão.

| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
|--------------|------------|---------|------------------------|------------------|---------|
| 16079 | Instrução | 1.4 | OSE CARLOS FINOTO BUEN | NO10/12/2021 | 4 de 6 |



Tipo de Documento: Especificação Técnica

Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Cobertura Protetora para Cabo Nu

As dimensões em mm da cobertura:

| Condutores (CA/CAA) | | Cobertura | | | | |
|---------------------|---------------|---|----------------|----------------|--|--|
| Bitola | Diâmetro | 3 | | | | |
| (AWG/ MCM) | nominal (mm) | Interno D (mm) | 15 kV | 25 kV | | |
| 4 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 1/0 | 6,36 a 11,34 | 9,00 a 16,00 | 40-000-034-851 | 40-000-034-852 | | |
| 2/0 | | | | | | |
| 336,4 | 16,90 a 18,31 | 19,00 a 22,00 | 40-000-034-853 | 40-000-034-854 | | |

| Código do Material | Classe de Tensão | UnC |
|--------------------|---------------------|-------|
| 40-000-034-851 | 15 kV | 98061 |
| 40-000-034-853 | 15 kV | 98062 |
| 40-000-034-852 | 25 kV | 98063 |
| 40-000-034-854 | 25 kV | 98064 |

| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
|--------------|------------|---------|------------------------|------------------|---------|
| 16079 | Instrução | 1.4 | OSE CARLOS FINOTO BUEN | IO10/12/2021 | 5 de 6 |



Tipo de Documento: Especificação Técnica

Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento:

Cobertura Protetora para Cabo Nu

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1 Colaboradores

| Empresa | Área | Nome |
|------------------|------|-----------------------------------|
| CPFL Paulista | REDN | Marcelo de Moraes |
| CPFL Piratininga | REDN | Celso Rogério Tomachuk dos Santos |
| CPFL Piratininga | REDN | Rogério Macedo Moreira |
| CPFL Santa Cruz | REDN | Márcio de Castro Mariano Silva |

9.2 Alterações

| Versão Anterior | Data da Versão Anterior | Alterações em relação à Versão Anterior |
|--------------------|----------------------------|---|
| 1.0 | 18/08/2014 | Detalhamento das bitolas dos condutores para aplicação; Inclusão de item para referência a ensaios de tipo (Item 7). |
| 1.1 | 09/03/2015 | Inclusão item (4) para identificação de códigos de fornecedores homologados e relação com códigos CPFL. Alteração de exigência de classe de tensão e faixa de bitolas para exigência de identificação via código fabricante no corpo do material. |
| 1.2 | 11/08/2015 | Foram incluídas as UnCs do material. |
| 1.3 | 20/01/2017 | Ajustada formatação do documento conforme norma interna vigente. |

| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
|--------------|------------|---------|------------------------|------------------|---------|
| 16079 | Instrução | 1.4 | OSE CARLOS FINOTO BUEN | IO10/12/2021 | 6 de 6 |