
 Interno	Tipo de Documento:	Especificação Técnica
	Área de Aplicação:	Automação e Medição
	Título do Documento:	Relé Digital de Sobrecorrente de Neutro de Alta Sensibilidade - 51GS

Sumário

1.	OBJETIVO.....	2
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	2
2.1.	Empresa	2
2.2.	Área	2
3.	CÓDIGOS DOS MATERIAIS.....	2
4.	REGRAS BÁSICAS.....	2
4.1.	Relação das Características do Relé.....	2
4.2.	Ensaio.....	5
4.3.	Treinamentos.....	6
4.4.	Documentação	6
4.5.	Garantia.....	6
5.	INSPEÇÕES E ENSAIOS	7
5.1.	Geral.....	7
5.2.	Ensaio de Aceitação	7
5.3.	Ocorrências de Falhas.....	8
5.4.	Aceitação e Rejeição	8
5.5.	Propostas	9
6.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	9
6.1.	Colaboradores	9
6.2.	Alterações.....	9

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
140	Instrução	1.11	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	11/11/2022	1 de 9

 Interno	Tipo de Documento:	Especificação Técnica
	Área de Aplicação:	Automação e Medição
	Título do Documento:	Relé Digital de Sobrecorrente de Neutro de Alta Sensibilidade - 51GS

1. OBJETIVO

Descrever os requisitos necessários para o fornecimento de relés digitais de sobrecorrente de neutro de alta sensibilidade (51GS).

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

2.2. Área

Engenharia, Operações de Subtransmissão, Clientes externos, Suprimentos e Fornecedores.

3. CÓDIGOS DOS MATERIAIS

A escolha do relé, com o protocolo de comunicação DNP 3.0 (*Distributed Network Protocol*) ou IEC 61850, dar-se-á de acordo com os códigos de materiais da CPFL (Sistema SAP) apresentados na **Erro! Fonte de referência não encontrada..**

Tabela 1 – Códigos de Material:

Protocolo	Código do Material
DNP 3.0	50-000-010-898
IEC 61850	50-000-015-799

4. REGRAS BÁSICAS

4.1. Relação das Características do Relé


- Proteção digital (numérica), monofásica, de montagem semi-embutida, composta de uma (01) unidade de sobrecorrente temporizada de falta à terra de alta sensibilidade: 51GS.
- Corrente nominal (In): 1 A.
- Tensão auxiliar (Vaux): 125 Vdc; (- 20%; + 10%).
- Frequência nominal (Fn): 60 Hz.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
140	Instrução	1.11	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	11/11/2022	2 de 9

 Interno	Tipo de Documento:	Especificação Técnica
	Área de Aplicação:	Automação e Medição
	Título do Documento:	Relé Digital de Sobrecorrente de Neutro de Alta Sensibilidade - 51GS


- Temperatura de operação: - 10°C a + 70°C.
- Grau de proteção da caixa do relé: IP 53, ou melhor.
- Capacidade térmica dos circuitos de entrada: continuamente, no mínimo, 4 x In (4A); corrente dinâmica por ½ ciclo na base de 60 Hz, no mínimo, 250 x In (250A).
- Deverá possuir, no mínimo, 4 grupos de ajustes, comutáveis através de “software” e entradas binárias.
- Faixa de ajuste da corrente de pick-up da unidade de sobrecorrente: de 0,10 – 1,0 x In (passos de 0,01 x In).
- Características tempo x corrente da unidade de sobrecorrente: quatro (4) a tempo inverso (IDMT), selecionáveis a critério do usuário, isto é, extremamente inversa, muito inversa, normal inversa, e inversa de tempo longo, conforme IEC 255-4 e BS142; ainda, disponível para o usuário, uma característica a tempo definido (DMT) ajustável de 0,00 s a 60 s (passos de 0,01 s).
- Deverá possuir, no mínimo, 8 contatos de saída configuráveis via software, a critério do usuário.
- Capacidade dos contatos: tensão nominal 250 Vac/Vdc; corrente nominal 5A; corrente curta duração 30 A por 0,5 segundos; capacidade de fechamento 1000 W (VA) com L/R = 40 ms; e capacidade de interrupção igual a 0,15 A em 125 Vdc e com L/R = 40 ms.
- Relé de auto supervisão/diagnose: proporcionar um alarme em caso de falta(s) detectada(s) pelo sistema de auto supervisão/diagnose.
- Deverá possuir, no mínimo, 11 entradas binárias isoladas opticamente (125 Vcc), configuráveis (programáveis) via “software”, que permitam ao usuário estabelecer controle (selecionar, habilitar, desabilitar ou bloquear) sobre os elementos internos de proteção, bem como configurar lógicas de proteção, comando e controle. Algumas das principais funções que as entradas binárias poderão assumir são:
 - Bloquear a partida da unidade de sobrecorrente;
 - Comutar o grupo de ajuste principal da proteção para um segundo grupo de ajuste;
 - Disparo (trigger) da função de oscilografia;
 - Rearme (reset) dos LED's de sinalização;

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
140	Instrução	1.11	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	11/11/2022	3 de 9

 Interno	Tipo de Documento:	Especificação Técnica
	Área de Aplicação:	Automação e Medição
	Título do Documento:	Relé Digital de Sobrecorrente de Neutro de Alta Sensibilidade - 51GS

- Supervisão do circuito de abertura do disjuntor.
- Característica de engate (latch) do relé de comando de abertura do disjuntor: configurável de forma a possibilitar ou não o engate do relé de comando de abertura do disjuntor pela unidade de sobrecorrente.
- Deverá possuir uma função de falha de disjuntor (50BF) com temporização ajustável de 0,1 a 10 s.
- Número de faltas memorizadas (oscilografia) igual ou superior a oito (8), depois disto a ocorrência mais antiga é apagada; capacidade de armazenamento igual ou superior a 3 segundos, tempo de pré-falta ajustável, no mínimo, em 10 ciclos. Os arquivos de oscilografia deverão ser disponibilizados no padrão COMTRADE.
- Lista de eventos contendo os últimos 128 eventos.
- Deverá possuir uma função de medição da corrente de terra (3I0), expressa em valor eficaz (rms), sendo que o acesso às leituras será através de display de cristal líquido frontal e portas de comunicação serial.
- Os blocos terminais do relé deverão ser apropriados para uso de terminais anéis (tipos R 4160 SF ou R 4085 SF da HOLLINGSWORTH, ou similares), parafuso passante e conexão de cablagem de 1,5 a 2,5 mm².
- Interface (I. H. M.)
 - Primeira (1ª): teclado frontal do painel de controle do relé. Possibilitar ajuste, parametrização, configuração, sinalização, rearme, visualização (display) dos valores numéricos ajustados, parametrizados, configurados, valores correntes (atuais) e dados de faltas memorizadas (correntes, eventos, etc.);
 - Segunda (2ª): 2 (duas) teclas dedicadas exclusivamente às operações de abertura/fechamento do disjuntor e 6 (seis) teclas configuráveis para operações/comandos; um indicador ótico de estado para cada tecla, a fim de habilitar/desabilitar as funções de proteção, habilitar/desabilitar as funções de controle, selecionar a transferência de comando do disjuntor (local/remoto), etc. As teclas individuais poderão ser substituídas por um display mímico no painel frontal do relé. O display mímico deverá permitir o fácil acesso à navegação e às operações de comando/controle do disjuntor, bem como habilitar/desabilitar as funções de proteção;
 - Terceira (3ª): porta serial frontal, RS232, a fim de viabilizar através de software a interface com um parametrizador ou com uma unidade de comunicação central de proteção, supervisão e controle;

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
140	Instrução	1.11	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	11/11/2022	4 de 9

 Interno	Tipo de Documento:	Especificação Técnica
	Área de Aplicação:	Automação e Medição
	Título do Documento:	Relé Digital de Sobrecorrente de Neutro de Alta
		Sensibilidade - 51GS

- Quarta (4ª), interface de serviço: porta serial traseira, RS232, a fim de viabilizar através de software a interface com um parametrizador ou com uma unidade de comunicação central de proteção, supervisão e controle;
- Quinta (5ª), interface de sistema, a ser definida através do código de material: porta serial traseira, RS485, com protocolo DNP 3.0 Level 2 Slave ou porta Ethernet traseira, com protocolo IEC 61850, velocidade de 100 Mbps, ótica, padrão 100Base-FX, comprimento de onda de 1300 nm, 4 (quatro) conectores tipo ST. A interface de sistema destina-se a viabilizar através de software a interface com um parametrizador ou com uma unidade de comunicação central de proteção, supervisão e controle.
- Incluir o software de parametrização e configuração das portas seriais e Ethernet, para ajustes das funções de proteção, identificação, rearme de indicadores óticos, leitura dos valores ajustados, parametrizados, configurados, valores correntes (atuais) e dados de faltas memorizadas.
- Deverá possuir, no mínimo, 10 indicadores óticos frontais programáveis a critério do usuário e/ou capacidade para se programar mensagens no display frontal do relé.


Obs.: caso o relé possua outro padrão de porta serial, deverá ser fornecido o conversor específico juntamente com o cabo para a conexão com a porta serial de um "PC".

4.2. Ensaios

O Fornecedor deverá comprovar que o relé foi submetido aos seguintes ensaios de tipo:

- Tensão de impulso, 5 kV (pico) com onda de 1,2/50 μ s, 3 ondas positivas e 3 ondas negativas, de acordo com a norma IEC 255-5 classe III.
- Alta frequência (SWC), 2,5 kV (pico), 1 MHz, constante de tempo de 15 μ s, 400 ondas por segundo durante 2 segundos, de acordo com a norma IEC 255-22-1 classe III.
- Interferência de rádio, 68 MHz, 151 MHz, 450 MHz (teste com "walkie talkie"), de acordo com a norma "Din Vde 0871 limit class B".
- Campo magnético permanente, 10 V/m, 27 a 500 MHz, de acordo com a norma IEC 255-22-3 classe III.
- Transitórios rápidos, 2 kV (pico) 5/50 ns, 5 KHz, 4 mJ por descarga, 1 minuto por polaridade, de acordo com a norma IEC 255-22-4 classe III.
- Descarga eletrostática, 8 kV (pico) 5/30 ns, 10 descargas positivas, de acordo com a norma IEC 255-22-2.
- Tensão aplicada, 2 kV (eficaz), 50 Hz, 1 minuto, de acordo com a norma IEC 255-5.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
140	Instrução	1.11	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	11/11/2022	5 de 9

 Interno	Tipo de Documento:	Especificação Técnica
	Área de Aplicação:	Automação e Medição
	Título do Documento:	Relé Digital de Sobrecorrente de Neutro de Alta Sensibilidade - 51GS

- Resistência mecânica durante o transporte, 5 a 8 Hz com amplitude de 7,5 mm, de acordo com a norma IEC 255-21-2 classe II.

4.3. Treinamentos

O fabricante deverá fornecer um curso teórico e prático de operação e manutenção do equipamento sobre os seguintes aspectos:

- Capacitação para utilização máxima dos recursos disponíveis no equipamento;
- Capacitação para distinguir problemas;
- Capacitação para manutenção corretiva e preventiva.

4.4. Documentação

Deverá ser fornecido o manual completo, incluindo instruções para instalação, operação, calibração e manutenção do relé.

4.5. Garantia

O relé, bem como seus componentes e acessórios, deverá ser coberto por uma garantia contra quaisquer defeitos decorrentes de projeto, fabricação e acabamento pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos após a entrega no ponto de destino citado no contrato.

Da mesma maneira, a qualquer momento durante o período de garantia, o fornecedor deverá substituir ou reparar, atendendo no menor prazo possível à solicitação da CPFL, qualquer componente e acessório que apresente defeito, falha ou falta oriundas da fabricação, emprego de materiais inadequados ou acabamento, conforme o caso.


Se durante o período de garantia ocorrer algum defeito ou falha no relé, novos ensaios determinados pela CPFL deverão ser aplicados na unidade após os devidos reparos pelo fornecedor, se ela assim julgar necessário, sem quaisquer ônus adicionais.

Se depois de notificado, o fornecedor se recusar a efetuar os reparos ou substituições solicitadas, a CPFL reserva-se o direito de executá-los e cobrar seus custos do fornecedor, sem que isto afete a garantia do relé.

No caso de haver reparo ou substituição de componentes e acessórios, partes ou mesmo de todo o relé, a garantia deverá, conforme o caso, ser renovada e entrar em vigor a partir da data de reentrada em operação.

Após o término do prazo de garantia o fornecedor deverá responder pelo seu equipamento, sem quaisquer ônus a CPFL, em caso de falha ou defeito que se constate ser decorrente de projeto ou fabricação.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
140	Instrução	1.11	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	1/11/2022	6 de 9

 Interno	Tipo de Documento:	Especificação Técnica
	Área de Aplicação:	Automação e Medição
	Título do Documento:	Relé Digital de Sobrecorrente de Neutro de Alta Sensibilidade - 51GS

5. INSPEÇÕES E ENSAIOS

5.1. Geral

A CPFL deverá ser comunicada pelo fornecedor, com pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência, da data em que o equipamento estiver pronto para a inspeção final, completo com todos os seus componentes e acessórios e fiação acabada. Para tanto, deverá ser enviada uma programação de inspeção contendo as datas de início de realização de todos os ensaios, indicando os locais de realização e a duração prevista de cada um deles.

O fornecedor deverá propiciar todas as facilidades e meios necessários para que o Inspetor possa realizar, com toda a segurança, os trabalhos de acompanhamento dos serviços e ensaios, onde quer que sejam executados.

Para efeito da inspeção e ensaios, independentemente de onde os mesmos sejam realizados, o fornecedor deverá garantir o cumprimento da Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10) da Portaria nº 3214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, no tocante às instalações e serviços em eletricidade.

O Inspetor não realizará a inspeção caso entenda que as instalações postas a sua disposição para esse fim estejam, de alguma forma, colocando em risco sua segurança. Neste caso, o equipamento não será ensaiado, faturado ou embarcado, devendo aguardar a solução do problema.

Será de responsabilidade do fornecedor, também, providenciar amostras, equipamentos, acessórios, instrumentação e pessoal qualificado para realização dos ensaios, além das informações e dados necessários.

O Inspetor não tem autoridade para desobrigar o fornecedor a atender o Contrato de Fornecimento de Material ou esta Especificação em quaisquer de seus aspectos, nem para exigir que sejam feitas alterações que envolvam custos adicionais a CPFL.


A inspeção e ensaios deverão ser programados para dias úteis e durante o horário comercial, exceto para ensaios cuja realização se comprove ser necessária fora deste período. Casos excepcionais serão analisados e aprovados ou não pela CPFL.

5.2. Ensaios de Aceitação

Antes da aceitação e liberação para embarque, cada relé deverá ser ensaiado na presença do inspetor do Comprador, conforme os seguintes ENSAIOS DE ROTINA:

- Valores de operação;
- Tempos de operação;
- Indicação das operações e operação dos relés de saída.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
140	Instrução	1.11	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	11/11/2022	7 de 9

 Interno	Tipo de Documento:	Especificação Técnica
	Área de Aplicação:	Automação e Medição
	Título do Documento:	Relé Digital de Sobrecorrente de Neutro de Alta Sensibilidade - 51GS

5.3. Ocorrências de Falhas

No caso de falha do equipamento em quaisquer dos ensaios a que for submetido, o fornecedor, na presença do Inspetor, deverá verificar e determinar as causas da falha ou ocorrência.

No prazo máximo de 10 (dez) dias, o fornecedor deverá enviar uma cópia de um relatório de ocorrência a CPFL. Esta analisará a amplitude do defeito, antes de determinar a sequência e os tipos de ensaios a serem requeridos em prosseguimento, sem quaisquer ônus para ela. Esse relatório deverá conter:

- Tipo do defeito ou falha;
- Causas do mesmo;
- Correção a ser adotada;
- Referências do equipamento (número e data do Contrato de Fornecimento de Material, número de série de fabricação, etc.);
- Outras informações julgadas necessárias.

5.4. Aceitação e Rejeição


A aceitação dar-se-á com a realização de, pelo menos, os eventos a seguir:

- Emissão do correspondente Boletim de Inspeção pela CPFL, após a aprovação do equipamento em todos os ensaios a que for submetido;
- Recebimento físico no local de entrega e conferência de todas as partes, componentes e acessórios, ferramentas especiais e peças sobressalentes que pertençam ao fornecimento, comprovando a quantidade conforme a CFM e o perfeito estado dos mesmos.

A inspeção ou sua omissão, bem como a aceitação do equipamento pela CPFL, não eximirá de modo algum o fornecedor de sua responsabilidade em suprir o equipamento em plena concordância com o Contrato de Fornecimento de Material e esta Especificação. Nem tampouco invalidarão ou comprometerão qualquer reclamação posterior que a CPFL venha a fazer baseada na existência de equipamento inadequado ou defeituoso.

A rejeição do equipamento em virtude de falhas constatadas através de inspeção e ensaios, ou de sua discordância com o Contrato de Fornecimento de Material, ou com esta Especificação, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em fornecer o equipamento na data de entrega contratada.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
140	Instrução	1.11	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	11/11/2022	8 de 9

 Interno	Tipo de Documento:	Especificação Técnica
	Área de Aplicação:	Automação e Medição
	Título do Documento:	Relé Digital de Sobrecorrente de Neutro de Alta Sensibilidade - 51GS

Se, na opinião da CPFL, a natureza da rejeição tornar impraticável a entrega do equipamento pelo fornecedor na data contratada, ou se tudo indicar que o fornecedor seja incapaz de satisfazer aos requisitos exigidos, a CPFL reserva-se o direito de rescindir todas as suas obrigações e adquirir o material em outra fonte.

Neste caso, o fornecedor será considerado infrator do Contrato de Fornecimento de Material e estará sujeito às penalidades aplicáveis.

5.5. Propostas

O proponente deverá fornecer a proposta cotando em separado os seguintes itens:

- Relé digital e seus acessórios;
- Treinamento.

6. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

6.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Paulista	RESM	Paulo Cesar Scarassati
CPFL Paulista	RESM	Newton José de Salles
CPFL Paulista	RESM	Tiago dos Santos Silverio Lino
CPFL Paulista	RESM	Rafaela da Silva Fanali

6.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
1.5	16/01/2008	Em Âmbito de Aplicação foram incluídas as distribuidoras que faltavam; Foi incluído o item Registro de Revisão.
1.9	29/08/2012	Atualizado layout do documento.
1.10	06/03/20219	Adequação ao GED 0 e revisão textual de forma geral

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
140	Instrução	1.11	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	11/11/2022	9 de 9