

Tipo de Documento: Espæs់ទ្រស់ពីរបង់ទុងថៃ Técnica

Área de Aplicação: Telecom e Sistemas Técnicos

Título do Documento:

Fornecimento de UPS - Uninterruptible power supply

Especial Técnica para Fornecimento de UPS - Uninterruptible power supply (Nobreak)

Sumario	
1. INTRODUÇÃO	2
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO	2
3. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA	2
5. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA	2
6. GERENCIAMENTO	2
7. TEMPO DE OPERAÇÃO	2
8. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS	2
9. BATERIA	3
10. SINALIZAÇÕES	3
11. PROTEÇÕES	
12. REGISTRO DE ALTERAÇÕES	3
12.1 Colaboradores	3
12.2 Alterações	

N. Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página: 1
17308	Instrução	1.2	Walter Barbosa Junior	08/09/2021	1 de 3



Tipo de Documento: Espæsiseenta

Área de Aplicação: Telecom e Sistemas Técnicos

Título do Documento:

Fornecimento de UPS - Uninterruptible power supply

Espendica Técnica para Fornecimento de UPS - Uninterruptible power supply (Nobreak)

## 1. INTRODUÇÃO

Esta especificação técnica, tem o objetivo de estabelecer as características mínimas a serem atendidas, para o fornecimento de **UPS**, para os clientes com infraestrutura não adequada à Telecomunicações.

# 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

### 2.1. Empresa

Distribuidoras do grupo CPFL

#### 2.2. Área

Gerência de Telecomunicações e Sistemas Técnicos

#### 3. Características de Entrada

- Tensão de alimentação 127V/220V, com seleção automática.
- Frequência de entrada nominal: 60 Hz +/- 5%.
- Proteção contra sobre tensões provocadas por surto.

## 4. Características de Operação

•Nobreak tipo "on line", que fornece energia sem interrupção, sem tempo de transferência.

#### 5. Características de Saída

- Tensão de saída 127V ou 220V com Frequência de 60Hz.
- Rendimento de no mínimo 90%.
- Proteção de saída contra curto-circuito, não ocorrendo nenhum dano ao equipamento.
- Mínimo de 4 saídas para os consumidores.

#### 6. Gerenciamento

- A conexão ao hardware é feita através de interface RS-232 ou USB.
- Fornecer software de gerenciamento, compatível com Windows.

#### 7. Tempo de Operação

- Baterias para autonomia de 6horas, considerando um dos equipamentos abaixo:
- Equipamentos SDH 130W
- Equipamentos Ethernet 145W

#### 8. Características Mecânicas

- Equipamento a serem instalados em rack de 19", com opção de instalação em 21" e 23".

N. Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página: 2
17308	Instrução	1.2	Walter Berbese Junior	08/00/2021	2 do 3



Tipo de Documento: Esp**程ijse領fidaçãis**aTécnica

Área de Aplicação: Telecom e Sistemas Técnicos

Título do Documento:

Fornecimento de UPS - Uninterruptible power supply

Es**(Ne) Preside** Técnica para Fornecimento de UPS - Uninterruptible power supply (Nobreak)

### 9. Bateria

- Bateria selada regulada por válvula
- Proteção das baterias contra descarga total

## 10. Sinalizações

- Falta de rede AC
- Bateria em recarga
- Nível de carga nas baterias
- Sinal sonoro indicando falta de rede AC e nível crítico das baterias.

### 11. Proteções

- Sobrecarga na saída
- Sobrecarga no Barramento DC (baterias)
- Desligamento automático ao atingir nível crítico de carga das baterias.

# 12. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

### 12.1 Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL	REST	Walmir de Oliveira e Silva

## 12.2 Alterações

Versão anterior	Data da versão anterior	Alterações em relação à versão anterior	
1.1	30/10/2017	Criação do GED	
1.2	18/09/2019	Adequação do documento à nova estrutura organizacional.	

N. Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página: 3
17308	Instrução	1.2	Walter Barbosa Junior	08/09/2021	3 de 3