УТВЕРЖДАЮ

Гл.инженер каскада «Ташкентских ГЭС»

Хожиев Н.Х

Перечень.

работ подлежащих выполнению на агрегате (трансформатора, гидротурбины, генератора)

ГЭС-9 № 1 в период отключения с 24-июля по09-августа 2024 г.

Nº n/n	Наименование работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Осмото спиральный камеры и отсасваноший трубы.	Caruxob A. 2p. IV.	Выполучено.
2.	Осмотр рабочего колеца	Самихов А. гр. IV	Выполиено.
3.	Ревизия системы охлажедении.	Azwuob A.	Выполнено.
4,	чистка радиаторов.	Azuerob A.	Выполнено.
5.	Проверка изолации статора и ротора генератора.	Mapol M.	Выполнено.
6.	Осмотр Транерарматора Т-1	жаров М	Bolnontletto.
7.	Проведение выбрационных испитания гидроагрегата.	Салихов А	Виролучено.
8.	Проверка релейный зашити Г-1 Т-1,	жаров М	Выполнена