

ПЕРЕЧЕНЬ

работ подлежащих выполнению на агрегате (трансформатора, гидротурбины, генератора)
№ 2 в период отключения с « 13 » по 17 01 2025 20__ г.

ЭП-оборудования блока МТ-2

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Текущий ремонт ЭП-оборудования блока МТ-2. Ревизия щитового аппарата, осмотр, продувка, протирка, заливка замена изношенных щеток возбуждения.	П/Р Кулемов А. фр IV	
2	Осмотр, чистка, протирка, лобовой части статора.	Кулемов А.	
3	Проверка воздухоподогревателя под рабочим давлением 2,2 МПа, герметичность 30 минут.	Кулемов А.	
4	Ревизия ЭП-оборудования вв-одов, осмотр, чистка, протирка подтяжка болтов контактной щетки ошиновки и шинокрепов, ревизия ТН-ов и Тр-на тока.	Кулемов А.	
5	Ревизия Тр-на Т-2 и Треугольника Т-2, осмотр, чистка, протирка изоляторов, подтяжка болтов контактной щетки, центровка протекли масла, чистка масляной карманной стелки. Тр-нчиканкесе.	Кулемов А. Рашидов С.	
6	Ревизия мв В-Т2 и его привода, осмотр, чистка, протирка, подтяжка болтов крепления смазка трущихся деталей, измерение переходного сопротивления.	Кулемов А.	
7	Ревизия ЭП-оборудования цепи 0,4 кв. мкв. 2А, 2Б, блок-Т2, лебедки мшта Н.Т. лежачего насоса. осмотр, чистка, протирка, замена смазки подшипников ЭП-двигат измерения износов валов ЭП-фланцев.	П/Р Рашидов А. фр IV	

мас ЭП-щетки Рашидов А. Ермаков В