

«Утверждаю»
Главный инженер
УИ «Андижанская ГЭС»
Ф. Бахтиёр угли
 «__» _____ 202__ г

ПЕРЕЧЕНЬ

**Работ подлежащих выполнению на гидроагрегатах №1 и №2 ГЭС-36 в
 период с «06» сентября 2024 года по «06» октября 2024 года**

№ п/п	Наименования работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
Гидроагрегат №1			
Подпятник III			
3	Ревизия шкаф управления Генератора ГА-1	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
4	Слив турбинного масла с ванны подпятника	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
5	Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 вакуумным маслоочистительной установкой	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
6	Очистка токосъёмного кольца	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
7	Демонтаж крышки подпятника	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
8	Очистка ванны подпятника	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
9	Осмотр, очистка, проверка герметичности маслоохладителей	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
10	Осмотр "зеркала" подпятника	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
11	Осмотр сегментов подпятника	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
12	Ревизия датчиков температуры подпятника	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
Верхний генераторный подшипник ВГП			
14	Слив турбинного масла ТП-30 с ВГП	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
15	Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 вакуумным маслоочистительной установкой	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
16	Демонтаж сегментов ВГП, восстановление изаляции	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
17	Очистка-промывка ванны ВГП	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
18	Демонтаж дно ВГП и ревизия охладителей	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
19	Осмотр "шейки" вала	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено

20	Осмотр термометров -датчиков температуры сегментов	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
21	Шабровка сегментов	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
22	Очистка-промывка сегментов и восстановления изоляции	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
Нижний генераторный подшипник НГП			
24	Слив турбинного масла ТП-30 с НГП	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
25	Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 вакуумным маслоочистительной установкой	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
26	Демонтаж крышки НГП	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
27	Демонтаж сегментов НГП	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
28	Очистка-промывка ванны НГП	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
29	Демонтаж дно НГП и ревизия охладителей	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
30	Осмотр "шейки" вала	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
31	Ревизия датчиков температуры сегментов	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
32	Шабровка сегментов	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
33	Промывка сегментов и восстановления изоляции	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
Турбинный подшипник			
34	Очистка и ревизия турбинного подшипника	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено
35	Замена сальниковый набивки	М. Кучкаров Э. Иминов	Выполнено