







П Е Р Е Ч Е Н Ь

Работ, подлежащих выполнению на агрегате (трансформатор, гидротурбины, генератор, лебедка) № 2 в период отключения с «04.00» по 04.06. 2023г.

№п/п	Наименование работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Чистка лобовых частей обмотки статора и выводов полюсов ротора.	Усманов Б. эл. слесарь 5р.	Выполнено 
2	Ревизию шёткового аппарата.	Тошматов Ф. эл. слесарь 4р.	Выполнено 
3	Фиксация полюсов S22, S29. Восстановление мех.витковой изоляции полюса S22. Замена выводной шины катушки полюса S29. Проведен монтаж и. заклиновка полюсов S22 и S29 на ротор. Выполнена проверка всех креплений.	Боброкулов И. Мастер ЭМУ	Выполнено 
4	Измерение омического сопротивления полюсов ротора.	Ишмуханов Т. Какайчик ЭП	Выполнено 
5	Измерение полюсов ротора на мех. витковое замыкание.	Ишмуханов Т. Какайчик ЭП	Выполнено 
6	Высоковольтные испытания изоляции обмотки ротора.	Ишмуханов Т. Какайчик ЭП	Выполнено 

Какайчик ЭМУ. Ахунов Ф.В. 