


УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ёрта Чирчикских ГЭС

 Валметов М.  
20 25 г.

# П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)

№ 2 ГЭС-28 в период отключения с « 08 » по « 10 » 01 20 25 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	Руздобоев С.М. 5 раб.	выполн. Ураб.
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	Руздобоев С.М. 5 раб.	выполн. Ураб.
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	Нурбаев М.М. 11 5 раб.	выполн. Ураб.
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	Жусупбежанов З.О. 11 раб.	выполн. Ураб.
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	Жусупбежанов З.О. 11 раб.	выполн. Ураб.
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	Жусупбежанов З.О. 11 раб.	выполн. Ураб.
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	Бейсенов Б.М. 5 раб.	выполн. Ураб.
8	Проверить крепежные болты днище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	Бейсенов Б.М. 5 раб.	выполн. Ураб.
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек п/п, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	Бейсенов Б.М. 5 раб.	выполн. Ураб.
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	Руздобоев С.М. 5 раб.	выполн. Ураб.
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	Руздобоев С.М. 5 раб.	выполн. Ураб.
12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г	Мухомов Х.М. 4 раб.	выполн. Ураб.
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	Мухомов Х.М. 4 раб.	выполн. Ураб.
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	Руздобоев С.М. 5 раб. Ташиев У.М. 11 раб.	выполн. Ураб. выполн. Ураб.
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от -10° до +13,5°	—	—
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через ЗАЗ	—	—
17	Проверить комбинаторную зависимость	—	—
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	Жусупбежанов З.О. 11 раб.	выполн. Ураб.
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Ташиев У.М. 11 раб.	выполн. Ураб.

**Примечание:** Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

Начальник маш. цеха



Б.Тасбаев



13-ko 'rsatmaga 1-ilova

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

*[Signature]*

ст. В. Ханеев

24 वार

20 25 Г.

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)

№ 2 в период отключения с « 08 » по « 09 » сентября 20 25 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1.	Осмотр котла и сгорающего Г-2 10Г-28. Верхней и нижней левой части сгорающего элемента,	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
2.	Проверка расстановки элементов котла, сгорания газа, воды, топлива. Проверка состояния, исправности сгорающего и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
3.	Проверка исправности сгорания и сгорания котла, топлива, воды, топлива. Проверка состояния, исправности сгорающего и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
4.	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
5.	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
6.	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
7.	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
8.	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
9.	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
10.	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
11.	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
12.	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
13.	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
14.	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
15/14 (а)	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
15/14 (б)	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
15/14 (в)	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
15/14 (г)	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ
15/14 (д)	Проверка состояния сгорающего элемента котла Г-2 и сгорающего элемента котла Г-2.	Харин С.З. Андреев А.А.	НЗ

Примечание: Теоретический элемент блока Г-2 был проверен внешним лицом по заявке мам. через ГЖ-28.

### Начальник цеха



Слепыхов И.Т.

2024 yil 25-noyabrda  
13-ko'rsatmaga 2-ilova

### Перечень

материалов, использованных во время капитального (текущего) ремонта гидроагрегата № 2 Чарвакской (Ходжикентской, Газалкентской) ГЭС, выполненного с 08.01 2025г. по 09.01 2025г.

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., сум	Стоимость, сум
1	Ветошь х/б	кг	10		
2	бензин	литр	2,0		
3	масло Лифол-24	кг	0,3		
4.	асбест. асбурит 0 <sup>0</sup> 2	м <sup>2</sup>	0,54		
	ИТОГО				

#### Подписи:

Мастер цеха

Начальник цеха

Начальник ПТО

Бухгалтер

Ибрагимов Н.А.

Мухомедов Ф.Т.

Каняков З.И.

Ergashev M.H.