УТВЕРЖДАЮ
Гл.инженер каскада «Ташкентских ГЭС»
Хожиев Н.Х

Перечень.

работ подлежащих выполнению на агрегате (трансформатора, гидротурбины, генератора)

ГЭС-9 № 2 в период отключения с 24-июла по 09-августа 2024 г.

Nº n/n	Наименование работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1.	Осмотр спиральной камеры и отсасвающий трубы.	Canuxob A.	Выпорнено.
2.	Осмотр рабочего колеца	Салихов А	Bungstylno.
3,	Ревизия системы Охлождении	Azumob A	Выполнено.
4.	чистка радиаторов.	Azumol A	Banontero.
5,	Проверка изолации стотора и ротора генератора.	жаров М.	Bupolitetto.
	Осмотр Трансфарматора Т-2	УСаров М.	Выполнено,
7.	Проведение выбрационных испи- таным гидроагрегата.	Coruxob A	Bungkrefio.
8.	Проверка автомочики релейный зашити. Г-2. Т-2.	жаров М.	Виподнено,