

**Типовой перечень работ,
подлежащих выполнению во время текущих ремонтов
гидроагрегатов №1÷4 ГЭС-6**

1. Проверка герметичности люков НГП (при необходимости с заменой прокладок под ними), обтяжка фланцевых соединений масляных, водяных трубопроводов, подтяжка маслоохладителей НГП;

2. Проверка контровки планок на тормозных домкратах;

3. Проверка и осмотр тормозного диска и тормозных колодок

4. Проверка и подтяжка крепления ТП;

5. Проверка контровки рычагов НА и калибром состояние среза пальцев НА.

6. Проверка и подтяжка крепежных болтов полуколец стакана НА

7. Проверка наличие масла на регулирующем кольце НА

8. Осмотр рабочего уплотнения и при необходимости его замена;

9. Осмотр болтов крышки турбины;

10. Ревизия вентиля колонки торможения;

11. Ревизия вентиля котлов МНУ;

12. Осмотр масло, вода, воздухопроводов и устранение выявленных дефектов;

13. Обслуживание лекажных насосов;

14. Обслуживание насосов МНУ

15. Устранение выявленных протечек масла

16. Ревизия запорной арматуры на смазку ТП, ВГП, НГП, подпятника

17. Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок и буксы сервомоторов Н.А.

18. Проверить крепежных болтов днище маслованны ВГП, крышки маслованны подпятника

Пункты 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,17,18 -выполнять при каждом тек. ремонте

Пункты 2,4 -выполнять 2 раза в год

Пункты 10,11,16 -выполнять 1 раза в год